

Изменением N 1, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 24 мая 1990 г. N 49, в настоящий ГОСТ внесены изменения
См. текст ГОСТа в предыдущей редакции

Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 4.212-80
(СТ СЭВ 6550-88)

"Система показателей качества продукции. Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1979 г. N 262)
(с изменениями от 24 мая 1990 г.)

Product-quality index system. Building. Concretes. Nomenclature of indexes

Срок введения установлен с 01.01.81

1. Номенклатура показателей качества

2. Применяемость критериев показателей качества

Настоящий стандарт распространяется на бетонные смеси и бетоны, изготавливаемые на минеральных вяжущих и минеральных заполнителях, применяемые в строительстве всех видов.

Стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества бетонной смеси и бетона, применяемую при:

разработке стандартов, строительных норм и правил, а также другой нормативно-технической документации по проектированию и изготовлению бетонных и железобетонных изделий и конструкций;

оценке уровня качества бетонной смеси и бетона, бетонных и железобетонных изделий и конструкций;

прогнозировании и планировании качества;

разработке систем управления качеством;

составлении отчетности и информации о качестве.

Конкретные значения, методы определения и оценки показателей качества бетона и бетонной смеси должны устанавливаться соответствующими стандартами, техническими условиями или рабочими чертежами на бетонные и железобетонные изделия и конструкции отдельных видов, а также методическими указаниями по оценке уровня качества, утверждаемыми в установленном порядке.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

1. Номенклатура показателей качества

1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в таблице.

Наименование критериев, показателей качества и единицы измерений	Условные обозначения показателей качества
1. Технический уровень	
1.1. Показатели конструктивности (состава) бетонной смеси и бетона	
1.1.1. Вид исходных материалов (вяжущего, заполнителей и добавок)	-
1.1.2. Расход исходных материалов:	
1.1.2.1. Вяжущего, кг/м ³	Ц
1.1.2.2. Заполнителей, кг/м ³	П, Щ

1.1.2.3. Добавок, % от массы цемента	-
1.1.2.4. Затворителя (воды, л/м ³ и т. п.)	В
1.1.3. Соотношение исходных материалов по массе или по объему	Ц: П: Щ
1.1.4. Отношение массы воды и вяжущего по массе	В/Ц; В/В
1.1.5. Наибольшая крупность заполнителя, мм	D_макс
1.1.6. Воздухосодержание бетонной смеси в уплотненном состоянии, %	-
1.2. Показатели назначения (физико-механических свойств) бетона	
1.2.1. Нормируемая прочность с указанием сроков ее достижения; требуемая с учетом однородности и фактическая прочность, МПа, Н/см ² (кгс/см ²)	R
1.2.1.1. Прочность на сжатие	-
1.2.1.2. Прочность на растяжение осевое	-
1.2.1.3. Прочность на растяжение при изгибе	-
1.2.1.4. Прочность на растяжение при раскалывании	-
1.2.1.5. Прочность при срезе	
1.2.1.6. Остаточная прочность на сжатие после нагрева до 800°С	
1.2.2. Показатели деформативности бетона	
1.2.2.1. Модуль упругости, МПа (кгс/см ²) (при повторных и ударных нагрузках, температурных воздействиях)	E
1.2.2.2. Коэффициент поперечной деформации	ню
1.2.2.3. Коэффициент Пуассона	мю
1.2.2.4. Относительная деформация ползучести при сжатии и растяжении, МПа(-1) (кгс/см ²)	С
1.2.2.5. Усадка	эпсилон_у
1.2.2.6. Набухание	эпсилон_наб
1.2.2.7. Предельная сжимаемость	эпсилон_г
1.2.2.8. Предельная растяжимость	эпсилон_р
1.2.2.9. Характеристика ползучести	фи
1.2.3. Влажность по массе, %	омега_м
1.2.4. Водопоглощение по массе, %	W_м

1.2.5. Капиллярный подсос, м	-
1.2.6. Проницаемость различными жидкостями и газами	
1.2.6.1. Коэффициент фильтрации воды, см/с	К_ф
1.2.6.2. Водонепроницаемость, МПа (кгс/см ²)	-
1.2.7. Параметры пористости бетона	П
1.2.7.1. Полный объем пор по объему, %	-
1.2.7.2. Объем открытых капиллярных пор по объему, %	-
1.2.7.3. Объем открытых некапиллярных пор по объему (межзерновая пустотность), %	-
1.2.7.4. Объем условно закрытых пор по объему, %	-
1.2.7.5. Показатель микропористости	-
1.2.7.6. Показатель среднего размера пор	-
1.2.7.7. Показатель однородности размеров пор	-
1.2.8. Средняя плотность, кг/м ³	ρ _о
1.2.9. Теплофизические показатели	
1.2.9.1. Тепловыделение, Дж (кал/г)	-
1.2.9.2. Теплопроводность, Вт(м x °С), (кал/м x ч x °С)	лямбда
1.2.9.3. Теплоемкость Дж/°С (кал/кг x °С)	С
1.2.9.4. Коэффициент температурной деформации	альфа
1.2.9.5. Температура, соответствующая 4 и 40% деформации бетона под нагрузкой, °С	t
1.2.10. Электрическое сопротивление, Ом	ρ _о
1.2.11. Коэффициент звукопоглощения	тау
1.2.12. Морозостойкость, циклы	-
1.2.13. Коррозионная стойкость при различных видах коррозии	-
1.2.14. Истираемость, г/см ²	G
1.2.15. Стойкость в условиях высоких температур	-
1.2.15.1. Термостойкость, циклы	-
1.2.15.2. Огнестойкость, ч	-
1.2.15.3. Огнеупорность, °С	-

1.2.16. Кавитационная стойкость, см/г	i
1.2.17. Предельно допустимая температура применения, °С	t
1.2.18. Стойкость в условиях попеременного увлажнения и высыхания, циклы	-
1.2.19. Цветостойчивость бетона, циклы	-
1.3. Эстетические показатели	-
1.3.1. Соответствие цвета эталону	-
1.4. Показатели технологичности бетонной смеси	
1.4.1. Формуемость	-
1.4.2. Подвижность, см	ОК
1.4.3. Жесткость, с	Ж
1.4.4. Модуль упругости при вибрировании, МПа	-
1.4.5. Коэффициент затухания при вибрировании, см(-1)	гамма
1.4.6. Вибровязкость	пси
1.4.7. Сохраняемость бетонной смеси, ч	-
1.4.8. Кинетика структурообразования	
1.4.8.1. Сроки начала и конца схватывания, ч, мин	-
1.4.8.2. Потеря подвижности или увеличение жесткости	
1.4.8.3. Структурная прочность, МПа	R
1.4.8.4. Температура твердения, применения, °С	t
1. 4.9. Постоянство состава и структуры	-
1.4.9.1. Точность дозирования, %	-
1.4.9.2. Расслоение, %	-
1.4.9.3. Водоотделение, %	-
1.5. Содержание воздуха в свежесделанной смеси после ее уплотнения	
1.6. Самонапряжение, МПа	
1.7. Показатели уровня радиационной защиты	
Примечания:	
1. Н/см ² применяется при расчете строительных	

конструкций.

2. Обозначения прочности бетона (R), пористости (Л), модуля упругости (E) применяются с буквенными индексами, приведенными в действующей нормативно-технической документации

2. Стабильность показателей качества

2.1. Вариация значений показателей технического уровня	
2.1.1. Среднее квадратическое отклонение, в единицах измерения показателей	S
2.1.2. Коэффициент вариации, %	V
2.2. Обеспеченность нормированного значения показателей технического уровня, %	-

3. Экономическая эффективность

3.1. Трудоемкость изготовления, чел x ч/м ³	-
3.2. Энергоемкость изготовления, Вт x ч/м ³	-
3.3. Степень механизации и автоматизации производства, %	-
3.4. Себестоимость, руб.	C
3.5. Рентабельность, %	P
3.6. Удельные капитальные вложения, руб.	K
3.7. Удельный расход вяжущего на единицу проектной прочности, кг/МПа	-
3.8. Экономический эффект в сравнении с типовым аналогом, руб.	Э

1.2. Для бетонов и бетонных смесей отдельных видов при соответствующем обосновании могут применяться дополнительно другие показатели качества.

2. Применяемость критериев показателей качества

2.1. Применяемость критериев качества бетона и бетонной смеси в зависимости от вида решаемых задач - по ГОСТ 4.200-78.

2.2. Номенклатура показателей качества устанавливается в зависимости от назначения конкретных видов бетонных и железобетонных конструкций и изделий.

2.3. Показатели качества критерия технического уровня 1.1, [1.1.1 - 1.1.3](#), [1.1.6](#), [1.4.4 - 1.4.9.3](#) применяются при выборе оптимального состава бетонной смеси и технологии изготовления бетонных и железобетонных изделий и конструкций.