

**Единые нормы и расценки на строительные, монтажные
и ремонтно-строительные работы (ЕНиР)
Сборник Е5 "Монтаж металлических конструкций".
Выпуск 3 "Мосты и трубы"
(утв. постановлением Госстроя СССР, Госкомтруда СССР
и Секретариата ВЦСПС от 5 декабря 1986 г. N 43/512/29-50)**

Вводная часть

<u>Раздел I.</u>	<u>Вспомогательные сооружения, устройства и подготовительные работы</u>
	<u>Глава 1. Вспомогательные сооружения и устройства</u>
	<u>Глава 2. Подготовительные работы</u>
<u>Раздел II.</u>	<u>Монтаж пролетных строений</u>
	<u>Глава 3. Сборка монтажных кранов</u>
	<u>Глава 4. Монтаж ферм пролетных строений</u>
	<u>Глава 5. Монтаж балочных пролетных строений со сплошной стенкой</u>
	<u>Глава 6. Продольная надвижка неразрезных пролетных строений со сплошной стенкой</u>
	<u>Глава 7. Монтаж ортотропной плиты пролетного строения</u>
	<u>Глава 8. Автоматическая сварка</u>
	<u>Глава 9. Монтаж железобетонных плит балластного корыта металлического железнодорожного пролетного строения</u>
<u>Раздел III.</u>	<u>Устройство и обустройство мостового полотна</u>
	<u>Глава 10. Монтаж безбалластного мостового полотна на плитах неметаллического железнодорожного пролетного строения</u>
	<u>Глава 11. Устройство мостового полотна на деревянных поперечинах</u>
	<u>Глава 12. Устройство мостового полотна на стальных поперечинах</u>
<u>Раздел IV.</u>	<u>Устройство проезжей части</u>
<u>Раздел V.</u>	<u>Устройство водопропускных труб</u>

Вводная часть

1. Выпуск содержит нормы времени и расценки на монтаж стальных пролетных строений железнодорожных, автомобильных, городских мостов и водопропускных труб из гофрированного металла.
2. Нормами предусмотрено выполнение монтажных работ в соответствии со СНиП III-18-75 "Металлические конструкции", СНиП III-43-75 "Мосты и трубы", ВСН 163-69 "Инструкция по технологии устройства соединений на высокопрочных болтах в стальных конструкциях мостов", ВСН 188-78 "Инструкция по механической обработке сварных соединений в стальных конструкциях мостов".

Взамен СНиП III-18-75 с 1 июля 1988 г. в части монтажа конструкций введен в действие СНиП 3.03.01-87, с 1 января 2001 г. введен в действие ГОСТ 23118-99

См. СНиП 3.06.04-91 "Мосты и трубы", утвержденные постановлением Госстроя СССР от 28 ноября 1991 г. N 17, введенные с 1 июля 1992 г. взамен ВСН 163-69

3. Нормами предусмотрено производство монтажных работ с применением инвентарных подмостей, лестниц и люлек.
4. Нормами учтены и отдельно не оплачиваются: укладка подкладок, крепление и снятие временных расчалок и оттяжек, поддерживание конструкций в проектном положении в процессе крепления, совмещение отверстий при установке болтов.
5. Нормами, за исключением особо оговоренных случаев, учтена подноска материалов, инструментов и приспособлений в зоне работы крана на расстояние до 30 м.
6. Нормы времени и расценки параграфов Е5-3-14, Е5-3-22, Е5-3-24 и Е5-3-25 приведены на два измерителя (1 элемент и 1 т), которые в отдельности недействительны. Для определения затрат труда

(стоимости работ) обе нормы (расценки) следует умножить на соответствующие объемы работ и сложить. Например: поднять на подмости с помощью электрических лебедок восемь элементов пролетного строения общей массой 21 т. В соответствии с § E5-3-14, п.2 нормативное время на объем составит: $0,33 \times 8 + 0,17 \times 21 = 2,64 + 3,57 = 6,21$ чел.-ч, а стоимость работ: $2,64 \times 0-24,1 + 3,57 \times 0-12,4 = 1-08$ руб.

7. Предусмотренные составами звеньев монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций для краткости именуются монтажники конструкций, машинисты кранов (крановщики) - машинисты кранов, электросварщики ручной сварки и электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах - электросварщики.

8. В качестве основных монтажных кранов предусмотрены строительные железнодорожные, одноконсольные, двухконсольные, козловые и деррик-краны.

Нормами предусмотрено управление кранами машинистами 6 разряда. При выполнении работ более мощными и особо сложными кранами, для машинистов которых установлены повышенные тарифные ставки, а также при использовании менее мощных кранов, тарификация которых отнесена к более низким разрядам, если их использование предусмотрено ГПР, расценки машинистов следует пересчитывать по соответствующим тарифным ставкам. При управлении краном машинистом и помощником машиниста Н. вр. машинистов умножаются на 2 (В4-1) и перечисляются Расц. в соответствии с разрядами.

9. Безопасность выполнения работ нормами предусмотрена в соответствии со СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

Рабочие должны знать и выполнять требования, предусмотренные сборником норм вышеуказанных СНиП и ВСН, обеспечивающих требуемое качество и безопасность работ.

10. Тарификация основных работ произведена в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих, вып.3, разд. "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденным 17 июля 1985 года, а другие работы тарифицируются по соответствующим пускам и разделам ЕТКС.

Раздел I. Вспомогательные сооружения, устройства и подготовительные работы

Глава 1. Вспомогательные сооружения и устройства

- Е E5-3-1. Устройство временных опор из элементов марок УИКМ
- Е E5-3-2. Устройство и разборка временных опор из блоков марки УИКМ-У
- Е E5-3-3. Устройство и разборка сплошного дощатого настила по накату из бревен
- Е E5-3-4. Устройство и разборка подвесных подмостей
- Е E5-3-5. Устройство шпальных клеток под узлы пролетного строения
- Е E5-3-6. Устройство и разборка временного пути на проезжей части пролетного строения
- Е E5-3-7. Устройство и разборка подкранового пути
- Е E5-3-8. Устройство и разборка накаточных путей
- Е E5-3-9. Монтаж плавучих систем из pontонов
- Е E5-3-10. Монтаж металлических стоек опор мостов

§ E5-3-1. Устройство временных опор из элементов марок УИКМ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено устройство с помощью крана временных опор высотой до 12 м для монтажа пролетных строений.

Временные опоры устраивают на готовом основании.

Нормы времени и расценки на 1 т конструкций

Состав работы	Состав звена	Монтажники	Машинист крана
---------------	--------------	------------	----------------

		конструкций	
1. Строповка, погрузка на платформу и расстроповка элементов.	Монтажники конструкций 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 3 Машинист крана 6 разр. - 1	8, 4 6-43	1, 4 (1, 4) 1-48
2. Перемещение элементов на расстояние до 100 м.			
3. Строповка и выгрузка элементов с платформы.			
4. Подача элементов к месту сборки.			
5. Строповка и расстроповка элементов при сборке.			
6. Сборка опор с установкой болтов.			
7. Выверка опор.			
8. Затяжка гаек гайковертом.			
		а	б

§ Е5-3-2. Устройство и разборка временных опор из блоков марки УИКМ-У

Указания по применению норм

Нормой предусмотрено устройство стеллажей размером 8,2x5 м для сборки блоков. На основание по контуру блока укладывают четыре бруса длиной 5 м, затем укладывают доски длиной 8 м.

Работы по устройству и разборке временных опор производят с помощью крана.

Нормами предусмотрена сборка блоков опор на стеллажах из четырех элементов. При сборке блоков размером 4х8х2 м элементы крепят 84 болтами, размером 4х4х2 м - 44 болтами.

Нормами предусмотрено устройство оснований временных опор по оси моста. На площадку размером 8x9 м укладывают 12 деревянных брусьев длиной 3 м, затем четыре двутавровых прогона длиной 5 м.

Нормами предусмотрено устройство временных опор высотой 12 м из блоков. Первый блок размером 8x4x2 м устанавливают на прогоны основания с креплением болтами. На верхние горизонтальные связи укладывают деревянный настил из щитов, с которого устанавливают четвертый блок размером 4x4x2 м.

Крайние стойки третьего и четвертого блоков закрепляют подкосами.

Устройство стеллажей

Таблица 1

Норма времени и расценка на 1 стеллаж

Состав работы	Состав звена	Н. вр. Расц.
1. Частичная планировка основания	Монтажник	3, 2

2. Укладка брусьев и досок			
3. Крепление досок к брусьям гвоздями	3 разр.		2-24

Устройство и разборка опор

Состав звена:

Монтажники конструкций

5 разр. - 1

4 " - 2

3 " - 2

Машинист крана

6 разр. - 1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и со- став работ	Измеритель	Монтажники конструкций	Машинист крана	
Сборка блоков опор из элементов				
1. Строповка элемен- тов	1 т конструкций	2,45	0,49 (0,49)	1
Устройство оснований временных опор				
1. Планировка осно- вания.	1 основа- ние опоры	6,5	1,3 (1,3)	2
2. Разметка для ук- ладки брусьев и про- гонов.		5-06	1-38	
3. Подноска и уклад- ка брусьев.				
4. Строповка прого- нов.				
5. Укладка прогонов.				
6. Расстроповка про- гонов				
Устройство временных опор из блоков				

1. Строповка блоков. 2. Перемещение и установка блоков 3. Выверка блоков 4. Установка болтов 5. Установка, перестановка лестниц и устройство настила 6. Расстроповка блоков	1 т конструкций	<u>1,35</u> 1-05	<u>0,27</u> (0,27) 0-28,6	3
Разборка временных опор и оснований				
1. Установка лестниц и укладка настила 2. Снятие болтов 3. Строповка, снятие и складирование блоков 4. Расстроповка блоков 5. Перестановка, снятие лестниц и настила 6. Строповка, снятие и складирование металлических прогонов 7. Расстроповка прогонов 8. Снятие, переноска и складирование брусьев	То же	<u>1,2</u> 0-93,4	<u>0,24</u> (0,24) 0-25,4	4
		a	б	N

§ E5-3-3. Устройство и разборка сплошного дощатого настила по накату из бревен

Нормы времени и расценки на 1 м² настила

Состав работы	Состав звена плотников	Устройство настила	Разборка настила
1. Укладка наката из бревен по прогонам с раскаткой 2. Притеска и крепление бревен скобами 3. Укладка досок с креплением гвоздями	4 разр. - 1 3 " - 1	<u>0,51</u> 0-38	<u>0,36</u> 0-26,8
		a	б

§ E5-3-4. Устройство и разборка подвесных подмостей

Указания по применению норм

Нормами предусмотрены устройство и разборка подвесных подмостей шириной 2,5 м по поясам ферм пролетного строения и шириной 3,5 м по проезжей части.

Пальцы изготавливают из бревен длиной до 6,5 м с отеской на два канта и поперечным перепиливанием. На верхний пояс элементы подмостей подают пакетами электрической лебедкой через полиспаст.

Коротыши укладывают с интервалом 0,9-1,1 м по верхнему поясу. Подкосы и стойки перил подмостей крепят к пальцам с обеих сторон. При устройстве подмостей по проезжей части на продольные балки навешивают три пары П-образных металлических подвесок. Переходы на подмости между фермами устраивают шириной 1 м из досок. Доски перехода закрепляют поперечными планками с устройством перильного ограждения с двух сторон.

При устройстве подмостей

1. Изготовление пальцев.
2. Укладка коротышей.
3. Навешивание металлических подвесок на коротыши.
4. Крепление подвесок скобами или гвоздями.
5. Установка пальцев в нижние петли подвесок.
6. Укладка досок на пальцы с креплением гвоздями.
7. Установка перильного ограждения.
8. Устройство переходов.
9. Установка, перестановка и снятие блоков полиспаста.

При разборке подмостей

1. Разборка перильного ограждения и настила.
2. Опускание досок.
3. Снятие и опускание подвесок с пальцами.

Состав звена

Плотники:

5 разр. - 1
4 " - 1

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 м подмостей

Место устройства подмостей	Устройство подмостей		
	при готовых пальцах	с изготовлением пальцев	
Верхний пояс ферм при перильном ограждении с двух сторон	1,3 _____ 1-11	1,7 _____ 1-45	1
Нижний пояс ферм при перильном ограждении	с двух сторон	1,2 _____ 1-02	2
	с одной стороны	1 _____	3

		0-85	1-19	
Проезжая часть	с перильным ограждением	1,3 — 1-11	1,6 — 1-36	4
	без перильного ограждения	1 — 0-85	1,3 — 1-11	5
		а	б	н

Разборка подмостей

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м подмостей

Место разборки подмостей	Н. вр	Расц.	н
Пояса ферм	1,1	0-93,5	1
Проезжая часть моста	1,2	1-02	2

§ Е5-3-5. Устройство шпальных клеток под узлы пролетного строения

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено устройство клеток под узлы монтируемых пролетных строений или домкраты на насыпях, подмостях или опорах.

В верхнем ярусе клеток укладывают клинья для регулирования высоты клеток в соответствии со строительным подъемом.

Плотник 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 клетку

Наименование работ	Тип клеток		
	одинарные	двойные	
Устройство клеток из шпал и коротышей в четыре ряда с укладкой клиньев	0,84 — 0-66,4	1,3 — 1-03	1
Добавлять на устройство дополнительного ряда шпал и коротышей	0,12 — 0-09,5	0,25 — 0-19,8	2
	а	б	н

**§ E5-3-6. Устройство и разборка временного пути
на проезжей части пролетного строения**

Нормы времени и расценки на 1 м пути

Наименование и состав работ	Состав звена монтеров пути	Н. вр. Расц.	N
Устройство пути			
1. Перемещение на платформах шпал, рельсов и креплений на расстояние до 100 м с погрузкой и выгрузкой 2. Укладка шпал, рельсов и креплений 3. Крепление рельсов костылями 4. Крепление стыков болтами 5. Выверка пути	4 разр. - 1 3 " - 6	0,6 ————— 0-42,8	1
Разборка пути			
1. Снятие болтов стыков. 2. Снятие костылей 3. Снятие, относка и укладка рельсов в штабель 4. Относка креплений	4 разр. - 1 3 " - 2	0,35 ————— 0-25,6	2

§ E5-3-7. Устройство и разборка подкранового пути

Указания по применению норм

Нормами предусмотрены устройство и разборка подкранового пути шириной колеи 10960 мм на пролетном строении.

Рельсы Р65 укладываются на полуушпалы длиной 90 см, уложенные с интервалом 50 см.

Нормы времени и расценки на 1 м пути

Наименование и состав работ	Состав звена монтеров пути	Н. вр. Расц.	N
Устройство подкранового пути			
1. Подноска и укладка полуушпал 2. Подноска и укладка рельсов 3. Подноска креплений 4. Крепление рельсов костылями	5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1	2,2 ————— 1-76	1

ми			
5. Крепление стыков			
6. Рихтовка пути			
7. Выверка пути			
Разборка подкранового пути			
1. Снятие болтов стыков	4 разр. - 1	0,38	2
2. Снятие костылей	3 " - 2		
3. Снятие, отоска и укладка рельсов в штабель		0-27,7	
4. Отоска креплений			

§ E5-3-8. Устройство и разборка накаточных путей

Указания по применению норм

Нормами предусмотрены устройство и разборка накаточных путей из рельсов для надвижки (передвижки) пролетных строений.

Нижние накаточные пути укладывают на подмостях или на насыпи. Верхние накаточные пути прикрепляют к поясам ферм.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Состав звена	Измеритель	Н. вр. Расц.	N
Устройство нижних накаточных путей	Монтеры пути:			
1. Укладка шпал	5 разр. - 1	1 м накаточных путей	1,2	1
2. Укладка рельсов	4 " - 2			
3. Крепление рельсов костылями	3 " - 4			
4. Крепление стыков болтами			0-90,7	
Устройство верхних накаточных путей	Монтеры пути:			
1. Укладка шпал	5 разр. - 1	то же	1,6	2
2. Укладка рельсов	4 " - 2			
3. Крепление рельсов костылями	3 " - 3			
4. Кантовка пакетов рельсами вниз			1-22	
5. Крепление пакетов (до пяти рельсов в пакете)				
Разборка накаточных путей				
1. Снятие болтов стыков	То же	"	0,45	3
2. Снятие костылей				
3. Снятие и отоска рельсов и шпал			0-34,4	

4. Относка креплений				
Укладка катков	Монтажники конструкций	1 каток	0,22	4
1. Подноска катков	4 разр. - 1		0-16,1	
2. Укладка катков	3 " - 3			

Примечание. Нормами предусмотрено производство работ в нормальных условиях. При укладке нижних накаточных путей и разборке верхних и нижних накаточных путей в стесненных условиях под фермой Н. вр. и Расц. строки N 1 умножать на 1,25 (ПР-1) и строки N 3 на 1,15 (ПР-2).

§ E5-3-9. Монтаж плавучих систем из pontонов

Указания по применению норм

Нормами предусмотрен монтаж плавучих систем из pontонов КС-63 размером 7,2x3,6x1,8 м на готовых стапелях краном.

Нормы времени и расценки на 1 присоединяемый pontон

Состав работы	Состав звена	Монтажники конструкций	Машинист крана
1. Строповка pontонов	Монтажники конструкций		
2. Перемещение и установка pontонов на стапель	5 разр. - 1 4 " - 1	20	5 (5)
3. Расстроповка pontонов	3 " - 2	15-50	5-30
4. Подноска накладок и болтов	Машинист крана		
5. Установка на pontоны накладок и болтов	6 разр. - 1		
		a	б

§ E5-3-10. Монтаж металлических стоек опор мостов

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка краном металлических одно- и двухсекционных стоек массой до 2 т, диагональных крестообразных связей массой до 6 т и монтажных ферм связей массой до 1 т.

Состав звена

Монтажники конструкций

5 разр. - 1

4 " - 1

3 " - 2

Машинист крана

6 разр. - 1

Состав работ

При установке односекционной стойки (нижней секции) или двухсекционной стойки (верхней секции)

1. Строповка секции.
2. Установка стойки с креплением болтами.
3. Расстроповка стойки.

При установке монтажной фермы связей на стойки

1. Строповка фермы.
2. Установка фермы с креплением болтами.
3. Расстроповка фермы.

При снятии монтажной фермы связей со стоек лебедкой

1. Строповка фермы.
2. Снятие болтов.
3. Снятие фермы.
4. Расстроповка фермы.

При монтаже диагональных связей на стойках

1. Строповка нижнего и верхних элементов связей.
2. Установка элементов с креплением болтами.
3. Расстроповка элементов связей.

При перестановке монтажного крана

1. Снятие креплений крана к плите.
2. Снятие крана с опорных пакетов.
3. Перемещение крана.
4. Установка опорных пакетов под аутриггеры.
5. Установка крана на аутриггеры.
6. Крепление крана к плите.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ	Измеритель	Монтажники конструкций	Машинист крана	
Установка односекционной стойки (нижней секции)	1 стойка	2,6 — 2-02	0,65 (0,65) — 0-68,9	1
Установка двухсекционной стойки (верхней секции)	то же	3 — 2-33	0,75 (0,75) — 0-79,5	2
Установка монтажной	1 ферма	4	1	3

фермы связей на сто- йки		<u>3-10</u>	<u>(1)</u> <u>1-06</u>	
Снятие монтажной фе- рмы связей со стоек лебедкой	то же	<u>6</u> <u>4-65</u>	-	4
Монтаж диагональных связей на стойках	1 связь	<u>8</u> <u>6-20</u>	<u>2</u> <u>(2)</u> <u>2-12</u>	5
Перестановка монтаж- ного крана	1 перестанов- ка	<u>5, 6</u> <u>4-34</u>	<u>1, 4</u> <u>(1, 4)</u> <u>1-48</u>	6
		а	б	N

Глава 2. Подготовительные работы

Е5-3-11. Правка фасонных частей пролетного строения

Е5-3-12. Очистка поверхности стыков конструкций

Е5-3-13. Нанесение карборундового покрытия

Е5-3-14. Подъем элементов пролетных строений на подмости

§ Е5-3-11. Правка фасонных частей пролетного строения

Состав работы

1. Разравнивание площадки и укладка шпал.
2. Установка домкратов.
3. Правка фасонных частей толщиной до 16 мм кувалдами с поддерживанием домкратами.
4. Нагревание частей (при горячей правке).
5. Перекантовка фасонных частей с помощью домкратов в процессе правки.

Нормы времени и расценки на 1 фасонную часть

Вид правки	Площадь фасонных частей, м ² , до	Состав звена монтажников конструкций	Способ правки		
			с переканто- вкой	без перекан- товки	
Холодная	0,5	3 разр. - 2	<u>1,7</u> <u>1-19</u>	<u>0,46</u> <u>0-32,2</u>	1
Холодная	1,5	3 разр. - 3	<u>3</u> <u>2-10</u>	<u>1</u> <u>0-70</u>	2
Горячая	1,5	3 разр. - 4	<u>6</u> <u>4-20</u>	<u>4</u> <u>2-80</u>	3
	2,5	То же	8,2	5,3	4

			5-74	3-71	
			а	б	н

§ Е5-3-12. Очистка поверхности стыков конструкций

Указание по применению норм

Нормами предусмотрена очистка поверхности накладок и стыков конструкций пролетных строений от окалины, масляных пятен, грязи и заусениц.

Состав работ

При очистке накладок вручную

1. Разборка пакетов накладок.
2. Очистка накладок щетками и скребками

При пескоструйной очистке поверхности накладок и стыков конструкций

1. Подноска песка на расстояние до 10 м.
2. Заправка аппарата песком.
3. Включение и выключение воздушной магистрали.
4. Очистка поверхности накладок и стыков конструкций.
5. Переворачивание накладок при двухсторонней очистке (на строительной площадке).
6. Переноска и присоединение шлангов (при очистке на месте монтажа).
7. Покрытие очищенных поверхностей брезентом (на строительной площадке).
8. Подноска и относка накладок на расстояние до 10 м.

При повторной пескоструйной очистке поверхности накладок и стыков конструкций

1. Подноска песка на расстояние до 10 м.
2. Заправка аппарата песком.
3. Включение и выключение воздушной магистрали.
4. Очистка поверхности накладок и стыков конструкций.

При дробеструйной очистке накладок

1. Снятие заусениц с накладок скребками.
2. Укладка накладок на стол дробеструйной установки.
3. Дробеструйная очистка.
4. Снятие накладок.
5. Очистка стола от дроби.

Нормы времени и расценки на 1 м² очищенной поверхности

Наименование работ	Место выполнения работ	Состав звена	Н. вр. — Расц.	н

Очистка накладок вручную	Строительная площадка	Монтажники конструкций 3 разр. - 3	0,77 0-53,9	1
Пескоструйная очистка поверхности накладок и стыков конструкций	То же	Пескоструйщики 4 разр. - 1 3 " - 1	0,69 0-51,4	2
	с подмостей	То же	0,94 0-70	3
	со стремянок	"	1,2 0-89,4	4
Повторная пескоструйная очистка поверхности накладок и стыков конструкций	Место монтажа	с подмостей	" 0,58 0-43,2	5
Дробеструйная очистка накладок		подсобное помещение	Монтажник конструкций 3 разр. 1,8 1-26	6
Очистка поверхности стыков конструкций (поперечных балок ортотропной плиты) пневматической щеткой		строительная площадка	То же 0,32 0-22,4	7

Примечание. При очистке элементов, не требующих разборки пакетов, Н. вр. и Расц. строки N 1 умножить на 0,5 (ПР-1).

§ E5-3-13. Нанесение карборундового покрытия

Указания по применению нормы

Нормой предусмотрено нанесение карборундового покрытия на поверхности накладок.

Поверхность посыпают карборундовым порошком толщиной св. 2 мм и прокатывают вручную металлическим катком массой 4-5 кг.

Изолировщик - пленочник 3 разр.

Норма времени и расценка на 1 м² обработанной поверхности

Состав работы	Н. вр. Расц.
1. Приготовление эпоксидно-полиамидного клея.	1,3
2. Нанесение клея на поверхности накладок.	
3. Нанесение карборундового порошка с прокаткой катком.	0-91

4. Снятие и укладка накладок в штабель

§ E5-3-14. Подъем элементов пролетных строений на подмости

Состав работы

1. Строповка элементов.
2. Укладка элементов на подмости или платформы.
3. Расстроповка и крепление элементов на платформах.
4. Перемещение элементов на платформах к месту сборки на расстояние до 30 м.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Способ подъема	Состав звена	Измеритель					
		1 элемент		добавлять на 1 т			
		монтажники конструкций	машинист крана	монтажники конструкций	машинист крана		
Краном	Монтажники конструкций 4 разр. - 1 3 " - 1 Машинист крана 6 разр. - 1	0,26 0-19,4	0,13 (0,13) 0-13,8	0,06 0-04,5	0,03 (0,03) 0-03,2	1	
Электрическими лебедками	Монтажники конструкций 4 разр. - 1 3 " - 2	0,33 0-24,1	-	0,17 0-12,4	-	2	
Ручными лебедками	Монтажники конструкций 4 разр. - 1 3 " - 4	0,44 0-31,6	-	0,3 0-21,5	-	3	
		а	б	в	г	н	

Раздел II. Монтаж пролетных строений

Глава 3. Сборка монтажных кранов

§ E5-3-15. Приведение консольных кранов в рабочее и транспортное положение

§ E5-3-16. Сборка крана МДК-63

§ E5-3-17. Перемещение крана МДК-63

§ E5-3-15. Приведение консольных кранов в рабочее и транспортное положение

А. Кран грузоподъемностью 130 т (ГЭПК-130)

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено обслуживание механизмов электростанции, крана и управления пультом крана.

Состав работ

При приведении крана в рабочее положение

1. Подноска, прокладка и присоединение кабелей.
2. Снятие болтов и упоров противовеса.
3. Приведение домкратов в рабочее положение.
4. Снятие болтов и подпятников опищения консолей.
5. Снятие болтов и упоров крепления строповочных балок.
6. Подъем консолей электрическими домкратами и надвижка консолей реечными домкратами к базе.
7. Соединение консолей с базой, с установкой накладок и болтов.
8. Выборка слабины тросов лебедок и подъем строповочных балок.
9. Подъем базы крана в первое положение.
10. Подъем базы крана во второе положение.
11. Снятие болтов крепления базы крана.
12. Приведение домкратов в транспортное положение.
13. Подъем лебедками и установка дополнительных кронштейнов системы автоматического равновесия с креплением болтами.
14. Отсоединение, снятие и относка кабелей.
15. Отцепка двух платформ от крана.

При приведении крана в транспортное положение

1. Опускание базы крана в транспортное положение.
2. Установка болтов фиксирования транспортного положения базы.
3. Опускание строповочных балок на упоры платформ.
4. Крепление болтами строповочных балок на платформах.
5. Установка подпятников.
6. Подноска прокладок и присоединение кабелей.
7. Установка упоров противовеса с креплением болтами.
8. Установка домкратов в рабочее положение.
9. Отсоединение базы и консолей со снятием болтов.
10. Установка консолей на опоры платформы.
11. Отсоединение кабелей.
12. Установка домкратов в транспортное положение и крепление стяжками и болтами.
13. Отсоединение дополнительных кронштейнов системы автоматического равновесия.
14. Прицепка двух платформ к крану.

Состав звена

Монтажники конструкций

6 разр. - 1
4 " - 3
3 " - 2

Звено крана

Машинист крана	6 разр. - 1
Машинист электростанции	6 " - 1
Электромонтажник по кабельным сетям	5 " - 1
Монтажник подъемно-транспортных механизмов прерывного действия	5 " - 1

Таблица 1

**Нормы времени и расценки на 1 приведение
крана в транспортное или в рабочее положение**

Наименование работ	Монтажники конструкций	Звено крана	
Приведение крана в рабочее положение	44,4 — 35-74	37 (7,4) — 37-00	1
Приведение крана в транспортное положение	39,6 — 31-88	33 (6,6) — 33-00	2
	а	б	н

Б. Краны грузоподъемностью 60 и 70 т

Состав работ

При приведении крана в рабочее положение

- Подъем домкратами и установка в рабочее положение поддерживающего и грузового полиспастов.

При приведении крана в транспортное положение

- Разборка стыков соединения и опускание на домкратах на железнодорожные платформы конструкций консолей и противовеса.
- Опускание нижних блоков грузовых и поддерживающих полиспастов на платформу.
- Устройство и разборка шпальных клеток и подмостей.
- Снятие и установка креплений на железнодорожных платформах.

Таблица 2

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Тип крана	
	одноконсольный грузоподъем- ностью 60 т	двуихконсольный грузоподъем- ностью 70 т
Монтажники конструкций 6 разр. 5 "	1 1	1 2

Монтажники конструкций		
4 разр.	3	3
3 "	6	10
2 "	2	4
Машинист крана		
6 разр.	1	1

Таблица 3

**Нормы времени и расценки на 1 приведение крана
в рабочее или транспортное положение**

Наименование работ	Тип крана					
	одноконсольный грузоподъем- ностью 60 т		двуухконсольный грузоподъем- ностью 70 т			
	монтажни- ки конст- рукций	машинист крана	монтажни- ки конст- рукций	машинист крана		
Приведение крана в ра- бочее положение	70,2 — 53-03	5,4 (5,4) — 5-72	138 — 102-19	6,9 (6,9) — 7-31	1	
Приведение крана в тран- спортное положение	37,7 — 28-48	2,9 (2,9) — 3-07	68 — 50-35	3,4 (3,4) — 3-60	2	
	а	б	в	г	н	

Примечание. Установка и разборка дополнительной консоли (для изменения вылета стрелы крана) нормами не предусмотрены.

§ Е5-3-16. Сборка крана МДК-63

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена сборка крана МДК-63 на насыпи подходов к мосту на ранее установленных анкерах с помощью монтажного крана.

Монтажные узлы и детали крана размещены в зоне действия монтажного крана в технологической последовательности сборки.

Три двухосные тележки ходовой части крана крепят к анкерам шарнирно с помощью пальцев. Секции базовой распорки и распорки колеи, секции базовых расчальных подкосов, мачты и стрелы соединяют фасонками на болтах. Затягивание гаек производят гайковертом.

В составе работ указаны основные элементы процессов. Нормами учтены и отдельно не оплачиваются: строповка и расстроповка конструкций, укладка подкладок, крепление и снятие расчалок и оттяжек, укладка шпальных клеток и подноска фасонок, пробок и болтов на расстояние до 10 м.

Состав работ

При сборке нижней рамы крана

1. Установка тележек на анкеры.
2. Установка на ось базовой тележки крестовины и опорных частей рамы с опорно-поворотным устройством.
3. Укладка секций базовой распорки и соединение болтами.
4. Установка базовой и задней тележек и крепление.
5. Укладка секций распорки колеи и соединение болтами.
6. Установка распорки колеи между базовой и передней тележками и крепление.
7. Сборка затяжки.
8. Установка и крепление затяжки.

При сборке верхней рамы крана

1. Сборка базового подкоса.
2. Сборка расчалочного подкоса.
3. Сборка мачты.
4. Установка рамы на опорную часть на опорно-поворотном устройстве и крепление.
5. Установка мачты на опорную часть и крепление.
6. Установка оголовка мачты.
7. Установка базового подкоса.
8. Установка расчалочного подкоса.
9. Сборка стрелы.
10. Установка оголовка стрелы.
11. Установка гуська со вспомогательным подъемным оборудованием.
12. Установка и крепление мачтового блока стрелового полиспаста.
13. Установка и крепление секций площадки к раме.
14. Установка и крепление лебедок.
15. Установка и крепление площадки обслуживания на мачте.
16. Установка и крепление секций перил к площадке поворотной рамы.
17. Установка и крепление кабины управления крана.
18. Монтаж электрооборудования.
19. Установка и крепление стремянки.
20. Установка и крепление площадок под противовесы.
21. Установка и крепление противовесов.

При запасовке тросов

1. Разматывание троса с барабана.
2. Обрезка тросов проектной длины.
3. Установка коушей на тросах.
4. Устройство временного настила на стреле.
5. Укладка блоков полиспаста.
6. Запасовка тросов.

Состав звена

Монтажники строительных машин и механизмов

6 разр. - 1

4 " - 1

3 " - 1

Машинист крана

6 разр. - 1

Нормы времени и расценки на 1 кран

Наименование работ	Монтажники строительных машин и механизмов	Машинист крана	
Сборка крана МДК-63 на строительной площадке	276 — 234-60	81 (81) — 85-86	1
В том числе: сборка нижней части крана	72 — 61-20	24 (24) — 25-44	2
сборка верхней части крана	171 — 145-35	57 (57) — 60-42	3
запасовка тросов	33 — 28-05	-	4
	а	б	Н

§ Е5-3-17. Перемещение крана МДК-63

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено перемещение двух анкерных балок с помощью двух ручных лебедок грузоподъемностью 0,5 т.

Выверку положения крана производят при помощи аутриггеров и гаек анкерных балок.

Состав звена

Монтажники конструкций

6 разр. - 1

5 " - 1

4 " - 2

3 " - 4

Машинист крана

6 разр. - 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Измеритель	Монтажники конструкций	Машинист крана	
Подготовка крана к перемещению 1. Снятие крана с аутриггеров 2. Перемещение крана на 1 м	1 измеритель 1 подготовка	7,44 — 5-91	0,93 (0,93) — 0-98,6	1

3. Снятие гаек и шайб				
4. Отсоединение анкерных тяг				
5. Извлечение анкеров				
Перемещение анкерных балок с помощью лебедок на расстояние 3 м с установкой лебедок	1 перемещение	8 6-35	1 (1) 1-06	2
Перемещение крана по подкрановому пути	1 м перемещения	0,32 0-25,4	0,04 (0,04) 0-04,2	3
Закрепление крана на новой стоянке				
1. Установка анкеров	1 закрепление	43,2 34-29	5,4 (5,4) 5-72	4
2. Закрепление анкерных балок				
3. Крепление анкерных тяг к раме задней тележки				
4. Установка крана на аутриггеры				
5. Выверка положения крана				
6. Снятие лебедок				
		а	б	Н

Глава 4. Монтаж ферм пролетных строений

- Е5-3-18. Сборка ферм пролетных строений на сплошных подмостях
- Е5-3-19. Сборка элементов ферм пролетных строений
- Е5-3-20. Перемещение элементов ферм пролетных строений
- Е5-3-21. Навесной монтаж ферм пролетных строений
- Е5-3-22. Выверка строительного подъема пролетного строения
- Е5-3-23. Установка и снятие болтов
- Е5-3-24. Установка опорных частей
- Е5-3-25. Установка пролетных строений домкратами на опоры или катки
- Е5-3-26. Подъем и опускание пролетных строений домкратами
- Е5-3-27. Монтаж путей катания смотровых приспособлений ферм пролетных строений
- Е5-3-28. Демонтаж противовесного пролетного строения
- Е5-3-29. Окраска пролетных строений

§ Е5-3-18. Сборка ферм пролетных строений на сплошных подмостях

Состав работы

1. Строповка элементов.
2. Установка элементов с установкой болтов и пробок.
3. Выверка элементов.
4. Расстроповка элементов.

Таблица 1**Состав звена**

Профессия и разряд рабочих	Вид сборки	
	с помощью кранов	с помощью лебедки или вручную
Монтажники конструкций		
6 разр.	1	-
5 "	1	1
4 "	2	2
3 "	2	2
Машинист крана		
6 разр.	1	-

Таблица 2**Нормы времени и расценки на 1 т конструкций**

Вид сборки	Пролет, м							
	33-77		87,6-126		158,8			
	Монтажники конструкций	Машинист крана	Монтажники конструкций	Машинист крана	Монтажники конструкций	Машинист крана		
Комплексная сборка ферм пролетных строений	1,56 — 1-29	0,26 (0,26) — 0-27,6	1,26 — 1-04	0,21 (0,21) — 0-22,3	1,02 — 0-84,2	0,17 (0,17) — 0-18	1	
Элементная сборка ферм пролетных строений с помощью кранов	нижний пояс и проезжая часть	1,5 — 1-24	0,25 (0,25) — 0-26,5	1,38 — 1-14	0,23 (0,23) — 0-24,4	0,9 — 0-74,3	0,15 (0,15) — 0-15,9	
	верхний пояс и решетка ферм	2,04 — 1-68	0,34 (0,34) — 0-36	1,56 — 1-29	0,26 (0,26) — 0-27,6	1,32 — 1-09	0,22 (0,22) — 0-23,3	
Сборка элементов ферм пролетных строений	верхняя сборка с помощью электрической однобарабанной	11 — 8-56	-	10 — 7-78	-	9,3 — 7-24	- — 4	

	лебедки							
нижняя сборка вручную	7, 8 — 6-07	-	6, 9 — 5-37	-	6, 3 — 4-90	-	5	
		а	б	в	г	д	е	н

§ E5-3-19. Сборка элементов ферм пролетных строений

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена сборка элементов ферм пролетных строений для навесного монтажа краном на стеллажах.

Установка высокопрочных болтов учтена на 1 т конструкций поясов фермы - 29 шт.; проезжей части - 22 шт.; решетки ферм - 7 шт. и на 1 комплект нижних связей - 17 шт. При установке другого количества болтов на 1 т конструкций или 1 комплект нижних связей нормы следует изменять соответственно изменению количества болтов, величину изменения норм определять по § E5-3-23.

Состав работы

1. Строповка и расстроповка элементов при укладке на платформу, снятии и сборке.
2. Укладка элементов на платформу.
3. Перемещение элементов на расстояние до 50 м.
4. Снятие элементов.
5. Сборка элементов на стеллажах.
6. Установка пробок.
7. Установка болтов с подноской на расстояние до 50 м.
8. Замена пробок болтами.
9. Затягивание гаек динамометрическим ключом.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование элементов пролетных строений	Состав звена	Измеритель	Монтажники конструкций	Машинист крана	
Пояса фермы	Монтажники конструкций 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 1 Машинист крана 6 разр. - 1	1 т конструк- ций	3 — 2-39	0,75 (0,75) — 0-79,5	1
Проезжая часть	Монтажники конструкций 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 1 Машинист крана 6 разр. - 1	1 т конструк- ций	3,8 — 3-03	0,95 (0,95) — 1-01	2
Решетка фе-	То же	то же	1,84	0,46	3

			1-47	<u>(0,46)</u> 0-48,8	
Нижние связи	Монтажники конструкций 5 разр. - 1 3 " - 1 Машинист крана 6 разр. - 1	1 комплект связей (на 1 панель)	<u>3,8</u> 3-06	<u>1,9</u> (1,9) 2-01	4
			a	б	N

§ E5-3-20. Перемещение элементов ферм пролетных строений

Состав звена

Монтажники конструкций
4 разр. - 1
3 " - 1

Нормы времени и расценки на 1 т конструкции

Наименование и состав работ	Н. вр. <hr/> Расц.	N
Перемещение элементов ферм на 100 м		
1. Строповка элементов 2. Прием элементов на платформу 3. Расстроповка элементов 4. Сопровождение при перемещении платформы с элементами мотовозом	<u>0,18</u> <hr/> 0-13,4	1
Добавлять на перемещение элементов ферм на каждые следующие 50 м	<u>0,04</u> <hr/> 0-03	2

§ E5-3-21. Навесной монтаж ферм пролетных строений

Указания по применению норм

Нормами предусмотрен навесной, полунавесной и уравновешеннонавесной монтаж пролетных строений краном из укрупненных элементов.

Снятие пробок и установку болтов до проектного количества нормировать по § E5-3-23.

Состав работы

1. Строповка элементов.
2. Подъем и установка элементов.
3. Установка пробок и высокопрочных болтов.
4. Расстроповка элементов.

Состав звена

Монтажники конструкций

6 разр. - 1

5 " - 2

4 " - 3

Машинист крана

6 разр. - 1

Нормы времени и расценки на 1 т конструкций

Наименование элементов пролетного строения	Монтажники конструкции	Машинист крана	
Нижний пояс	1,98 — 1-73	0,33 (0,33) — 0-35	1
Проезжая часть	2,4 — 2-10	0,4 (0,4) — 0-42,4	2
Решетка фермы и верхний пояс	3,3 — 2-89	0,55 (0,55) — 0-58,3	3
Нижние связи	9,6 — 8-40	1,6 (1,6) — 1-70	4
Верхние и порталные связи	12,6 — 11-03	2,1 (2,1) — 2-23	5
	а	б	н

§ Е5-3-22. Выверка строительного подъема пролетного строения

Указания по применению норм

Нормы на выверку строительного подъема части пролетного строения определять пропорционально массе выверенной части пролетного строения.

Состав работы

1. Устройство шпальных клеток под узлами пролетного строения.
2. Установка домкратов.
3. Выверка строительного подъема пролетного строения.
4. Подклинивание узлов.
5. Затяжка болтов.
6. Снятие домкратов и приспособлений.

**Нормы времени и расценки на измерители,
указанные в таблице**

Состав звена монтажников конструкций	Измеритель	
	1 пролетное строение	добавлять на 1 т
6 разр. - 1	314	1,4
5 " - 2	<hr/>	<hr/>
4 " - 6	265-86	1-19
	a	б

§ Е5-3-23. Установка и снятие болтов

Указание по применению норм

Нормами предусмотрена установка болтов (в том числе высокопрочных) до проектного количества.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Состав звена монтажников конструкций	Измеритель	Н. вр. Расц.	N
Комплектовка болтов				
1. Распаковка ящиков 2. Промывка в бензине и протирка ветошью болтов 3. Провинчивание гаек	2 разр.-1	100 болтов	0,46 <hr/> 0-29,4	1
Окраска головок болтов масляной краской	3 разр.-1	100 болтов	0,4 <hr/> 0-28	2
Шпаклевка шва стыков элементов				
1. Протирка шва ветошью 2. Промазка	То же	100 м шва	6,6 <hr/> 4-62	3
Снятие болтов				
1. Отвинчивание гаек и снятие шайб с болтов 2. Выбивание болтов из отверстий и навинчивание гаек с надеванием шайб	2 разр.-1	100 болтов	5,3 <hr/> 3-39	4

3. Укладка болтов в ящик и отоска				
Снятие пробок из болтовых отверстий				
1. Выбивание пробок из отверстий вручную 2. Укладка пробок в ящик и отоска	2 разр.-2	100 пробок	4,8 3-07	5

Установка болтов

Состав работы

При установке болтов

- Снятие гайки с болта и установка болта с шайбой в отверстие.
- Завинчивание гайки с установкой шайбы и затяжка гайки ключом или гайковертом (при механизированном способе).
- Проверка качества затяжки болта постукиванием молотка.

При затягивании гаек высокопрочных болтов до проектного усилия

- Тарировка динамометрического ключа.
- Затяжка гаек динамометрическим ключом до проектного усилия.

Состав звена

Монтажник конструкций
4 разр. - 2

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 болтов

Наименование работ	Место установки болтов	Способ завинчивания гаек		
		механизи-рованный	вручную	
Установка болтов	Проезжая часть, нижние и верхние связи и мелкие элементы	6,6 5-21	9,8 7-74	1
	Основные нижние и верхние узлы поясов и стоек, раскосов	5,6 4-42	7,6 6-00	2
Добавлять на затягивание гаек высокопрочных болтов до проектного уровня	Независимо	3,7 2-92	-	3

		a	б	N
--	--	---	---	---

§ E5-3-24. Установка опорных частей

Указание по применению норм

Нормами предусмотрена установка краном опорных частей на подферменные площадки опор.

Состав работы

1. Установка подъемных приспособлений.
2. Подъем и очистка опорных частей.
3. Установка опорных частей.
4. Крепление верхних балансиров к нижнему поясу фермы (при подвижных опорных частях).
5. Выверка опорных частей.
6. Снятие подъемных приспособлений.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав звена	Тип опор- ных частей	Измеритель					
		1 опорная часть		добавлять на 1 т			
		Монтажни- ки конст-рукций	Машинист крана	Монтажни- ки конст-рукций	Машинист крана		
Монтажники конструкций							
6 разр. - 1 5 " - 2 4 " - 4 Машинист крана 6 разр. - 1	Подвижные	3,57 — 3-08	0,51 (0,51) — 0-54,1	3,57 — 3-08	0,51 (0,51) — 0-54,1	1	
	Неподвиж- ные	3,22 — 2-78	0,46 (0,46) — 0-48,8	3,08 — 2-66	0,44 (0,44) — 0-46,6	2	
		а	б	в	г	N	

§ E5-3-25. Установка пролетных строений домкратами на опоры или катки

Состав работы

1. Устройство клеток под домкраты.
2. Установка домкратов.
3. Подъем и опускание пролетного строения домкратами на опорные части или катки.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав звена монтажников конструкций	Место установки	Измеритель			
		1 пролетное строение	добавлять на 1 т		
6 разр. - 1 5 " - 2 4 " - 2	Опорные части	42,5 37-91	0,05 0-04,5		1
	Катки	33,5 29-88	0,04 0-03,6		2
		а	б	N	

§ Е5-3-26. Подъем и опускание пролетных строений домкратами

Состав работ

При подъеме пролетного строения гидравлическими домкратами

- Устройство поддомкратных и страховочных клеток.
- Подведение подъемных балок.
- Установка и перестановка домкратов с укладкой металлических подкладок и прокладок фанеры.
- Присоединение питательных трубок.
- Работа на насосах.
- Наблюдения за работой насосов, домкратов и опорными конструкциями.
- Уборка приспособлений.

При опускании пролетного строения гидравлическими домкратами

- Укладка упругих прокладок между стальными пакетами и домкратами.
- Осаживание пролетного строения на клетках путем последовательного ослабления клиньев и разборка клеток.
- Установка и уборка приспособлений.

Таблица 1

Состав звена

Монтажники конструкций	Подъем пролетного строения при пролете, м			Опускание пролетного строения
	33	45-126	158,4	
6 разр.	1	2	2	2
5 "	2	4	4	2
4 "	3	4	6	3
3 "	4	4	4	4

Таблица 2

**Нормы времени и расценки на 1 м подъема или опускания
пролетного строения**

Наименование работ	Грузоподъемность гидравлических домкратов, т	Пролет, м, до	Н. вр. Расц.	N
Подъем пролетного строения гидравлическими домкратами	20-60	33	67 53-94	1
	100-200	87,6	196 164-07	2
	200	126	113 94-59	3
Подъем пролетного строения гидравлическими домкратами	500	158,4	226 187-87	4
Опускание пролетного строения гидравлическими домкратами	Независимо от массы	33-158,4	83 68-74	5

Примечание. При подъеме или опускании одного конца пролетного строения Н. вр. и Расц. умножать на 0,5 (ПР-1).

§ E5-3-27. Монтаж путей катания смотровых приспособлений ферм пролетных строений

Указания по применению норм

Нормами предусмотрен монтаж путей катания смотровых приспособлений по поясам ферм пролетного строения с помощью крана.

Кронштейны длиной 0,7 м устанавливают по нижнему поясу ферм.

Путь катания по нижнему поясу ферм устраивают из швеллеров N 15 длиной 11 м.

Путь катания по верхнему поясу ферм устраивают из полосовой стали из элементов длиной до 4 м с креплением стыков к башмакам пояса дуговой сваркой.

Состав звена

Монтажники конструкций

4 разр. - 1

3 " - 1

Машинист крана

6 разр. - 1

Таблица 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Измеритель	Монтажники конструкций	Машинист крана	
Установка кронштейнов 1. Строповка, установка и расстроповка люлек 2. Установка и крепление кронштейнов высокопрочными болтами. 3. Строповка, снятие, расстроповка и переноска люлек	1 кронштейн 0-37,3	0,5 0-26,5	0,25 (0,25)	1
Монтаж пути катания по нижнему поясу ферм 1. Строповка, установка и расстроповка люлек 2. Строповка швейлеров пути 3. Перемещение и установка швейлеров на кронштейны 4. Установка накладок и высокопрочных болтов 5. Расстроповка швейлеров 6. Строповка, снятие, расстроповка и переноска люлек	1 м пути катания 0-17,9	0,24 0-12,7	0,12 (0,12)	2
Монтаж пути катания по верхнему поясу ферм 1. Строповка элементов, пути 2. Перемещение и расстроповка элементов 3. Установка элементов на башмаки пояса	1 м пути катания 0-06	0,08 0-04,2	0,04 (0,04)	3
		a	б	N

Дуговая сварка стыков пути катания и приварка пути к башмакам верхнего пояса

Электросварщик 3 разр.

Таблица 2

Норма времени и расценка на 1 м пути катания

Состав работы	Н. вр. Расц.
1. Включение и выключение сварочного аппарата, установление режима сварки 2. Очистка кромок 3. Сварка 4. Зачистка шва от шлака	0,66 0-46,2

§ Е5-3-28. Демонтаж противовесного пролетного строения

Указания по применению норм

Нормами предусмотрены демонтаж соединительных элементов противовесного пролетного строения деррик-краном, передвигаемым по верхнему поясу пролетного строения. Демонтаж противовесного пролетного строения, разборку подмостей и снятие люлек производят краном.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Состав звена	Измеритель	Рабочие	Машинист крана	
Демонтаж соединительных элементов противовесного пролетного строения	Монтажники конструкций 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 2 1. Строповка, установка в узле и расстroppовка люльки 2. Снятие и укладка болтов в ящики 3. Строповка, снятие и опускание элементов и болтов 4. Сгроповка, снятие, опускание и расстroppовка люльки	1 т конструкций	11,6 10-30	2,9 (2,9) 3-07	1
Демонтаж противовесного пролетного строения	Монтажники конструкций 5 разр. - 2 4 " - 3 3 " - 1 1. Снятие высокопрочных болтов и пробок с комплектовкой и укладкой в ящики 2. Строповка, опускание и расстroppовка ящиков 3. Строповка, снятие, опускание и расстroppовка элементов	1 т конструкций	3,3 2-69	0,55 (0,55) 0-58,3	2
Установка и снятие навесной люльки	Монтажники конструкций 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 1. Строповка, снятие и перемещение люльки на другой узел. 2. Установка люльки в узле и расстroppовка	1 люлька	1,16 0-89,9	0,29 (0,29) 0-30,7	3

Разборка деревянных подмостей						
1. Разборка подмостей.	Плотники 4 разр. - 2	1 комплект	5,2	1,3 (1,3)	4	
2. Строповка, перемещение, расстроповка и складирование элементов подмостей	3 " - 2 Машинист крана 6 разр. - 1		3-87	1-38		
				a	б	N

§ E5-3-29. Окраска пролетных строений

Нормы времени и расценки на 1 т конструкций

Наименование и состав работ	Состав звена маляров строительных	Пролет, м		
		45-87, 6	109, 2-158, 4	
Очистка поверхности элементов пролетного строения щетками и скребками	3 разр. - 1	2 1-40	1,6 1-12	1
Окраска элементов пролетных строений за два раза с приготовлением краски	пистолетом-распылителем	5 разр. - 2 3 " - 1	1,7 1-43	2
	вручную	То же	3,4 2-86	3
Окраска вручную смотровых устройств и перил за два раза с очисткой от грязи и ржавчины, с приготовлением краски	3 разр. - 1	12,5 8-75	12,5 8-75	4
Окраска элементов пролетных строений за один раз готовым окрасочным составом с помощью пистолета-распылителя				
1. Заливка краски в ведра и подноска на расстояние до 100 м	с подмостей	5 разр. - 2 3" - 1	1,1 0-92,4	5
2. Окраска поверхности				
3. Передвижка подмостей или люлек на расстояние до 2,5 м	с люлек	То же	0,94 0-79	6
4. Промывка шлангов и пистолетов-распылителей				
Окраска элементов пролетных				

строитель за один раз готовым окрасочным составом с подмостей и люлек, вручную	5 разр. - 2 3" - 1	1,6 1-34	1,3 1-09	7
1. Заливка краски в ведра и подноска на расстояние до 100 м				
2. Окраска поверхности кистью				
3. Передвижка подмостей или люлек на расстояние до 2,5 м				
4. Промывка кистей				
		a	b	N

Глава 5. Монтаж балочных пролетных строений со сплошной стенкой

Е5-3-30. Перемещение блоков главных балок пролетного строения со сплошной стенкой

Е5-3-31. Монтаж железнодорожных пролетных строений со сплошной стенкой из блоков главных балок

Е5-3-32. Установка железнодорожных пролетных строений со сплошной стенкой на опоры краном ГЭПК-130

Е5-3-33. Установка пролетных строений на опоры кранами

§ Е5-3-30. Перемещение блоков главных балок пролетного строения со сплошной стенкой

Указание по применению норм

Нормами предусмотрено перемещение блоков главных балок массой до 22 т и длиной до 22 м на специальных салазках двумя тракторами с установкой блоков на салазки и снятием краном.

Состав работы

1. Строповка блока.
2. Установка блока на салазки.
3. Крепление блока четырьмя подкосами к турникетам и расстроповка.
4. Сопровождение при перемещении блока.
5. Снятие креплений.
6. Строповка блока.
7. Снятие блока с салазок.
8. Расстроповка блока.

Нормы времени и расценки на 1 блок главной балки

Состав звена	Перемещение блока на 100 м		Добавлять на перемещение блока на каждые следующие 50 м	
	такелажники на монтаже	машинист крана	такелажники на монтаже	машинист крана
Такелажники на монтаже 4 разр. - 1 3 " - 2	1,71	0,57 (0,57)	0,21	0,07 (0,07)

Машинист крана 6 разр. - 1	1-25	0-60, 4	0-15, 3	0-07, 4
	а	б	в	г

**§ Е5-3-31. Монтаж железнодорожных пролетных строений
со сплошной стенкой из блоков главных балок**

Указания по применению норм

Нормами предусмотрен монтаж пролетных строений пролетом 55 м на высокопрочных болтах из блоков главных балок массой до 22 т и длиной до 22 м. Установку блоков главных балок производят краном на постоянные и временные опоры. Между главными балками в пролете устанавливают продольные и поперечные связи и распорки.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Состав звена	Измеритель	Монтажники конструкций	Машинист крана	
Подноска накладок на расстояние до 50 м	Транспортный (подсобный) рабочий 1 разр.	1 т накладок	5,2 — 3-07	-	1
Установка на блок накладок главной балкистыка с установкой высокопрочных болтов и пробок	Монтажники конструкций 6 разр. - 1 5 " - 2 4 " - 3	то же	8,6 — 7-53	-	2
Установка блока главной балки в пролет	Монтажники конструкций 6 разр. - 1 5 " - 2 4 " - 3 Машинист крана 6 разр. - 1	1 блок главной балки	13,8 — 12-08	2,3 (2,3) — 2-44	3
Установка связей	То же	1 т элементов связей	7,2 — 6-30	1,2 (1,2) — 1-27	4

Выверка пролетного строения	Монтажники конструкций 6 разр. - 1 5 " - 2 4 " - 3	1 пролетное строение	1,5 — 1-31	-	5
			a	б	N

§ E5-3-32. Установка железнодорожных пролетных строений со сплошной стенкой на опоры краном ГЭПК-130

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка пролетного строения пролетом 33 и 44 м, массой соответственно 70 и 100 т под один железнодорожный путь с ездой поверху, сложенными мостовыми брусьями.

На пролетном строении устанавливают смотровые приспособления из консолей и смотровых ходов и крепят к продольным балкам пролетного строения. Длина панелей смотровых ходов до 4,3 м.

Подъем и установку пролетного строения на опоры производят краном с помощью траверсы.

Кран с пролетным строением передвигают тепловозом.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 панель смотрового хода

Состав работы	Состав звена	Монтажники конструкций	Машинист крана
1. Подноска и установка консолей с креплением болтами 2. Строповка, перемещение и установка смотровых ходов с установкой болтов 3. Выверка смотровых ходов 4. Затягивание гаек гайковертом	Монтажники конструкций 5 разр. - 1 4 " - 1 Машинист крана 6 разр. - 1	0,96 — 0-81,6	0,48 (0,48) — 0-50,9
		a	б

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 пролетное строение

Состав работы	Состав звена	Монтажники конструкций	Машинист крана	
1. Подноска стропов на расстояние до 25 м 2. Строповка пролет-	Монтажники конструкций 6 разр. - 1 5 " - 2	41,6 — 34-58	5,2 (5,2) — 5-51	1

нного строения	4 "	- 3		
3. Подъем пролетного строения	3 "	- 2		
4. Установка и крепление опорных частей на пролетном строении болтами	Машинист крана			
5. Перемещение пролетного строения на расстояние 100 м	6 разр. - 1			
6. Установка пролетного строения на опоры с временным креплением на болтах				
7. Расстроповка пролетного строения				
Добавлять на перемещение пролетного строения на каждые следующие 100 м	То же	1, 6 _____ 1-33	0, 2 (0, 2) _____ 0-21, 2	2
		a	б	N

§ Е5-3-33. Установка пролетных строений на опоры кранами

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка пролетных строений на опоры полноповоротными железнодорожными кранами с выгрузкой пролетных строений по оси пути. Подъем и установку пролетных строений на подферменные площадки производят краном с помощью траверсы.

Состав звена

Монтажники конструкций

6 разр. - 1

5 " - 2

4 " - 5

Машинист крана

6 разр. - 1

Нормы времени и расценки на 1 пролетное строение

Состав работы	Пролет, м	Монтажники конструкций	Машинист крана	
1. Установка выносных домкратов	До 9, 5	10, 4 _____ 8-88	1, 3 (1, 3) _____ 1-38	1
2. Строповка пролетного строения				
3. Перемещение пролетного строения на расстояние до 30 м	12	16, 8 _____ 14-34	2, 1 (2, 1) _____ 2-23	2
4. Установка пролетного строения с наблюдением за работой				

подъемных и тормоз- ных лебедок и полу- жением пролетного строения	14-18	<u>29,6</u>	<u>3,7</u> (3,7)	3
5. Выверка пролет- ного строения в плане	23	<u>45,6</u>	<u>5,7</u> (5,7)	4
6. Расстроповка про- летного строения		<u>38-93</u>	<u>6-04</u>	
	27	<u>57,6</u>	<u>7,2</u> (7,2)	5
		<u>49-18</u>	<u>7-63</u>	
		а	б	н

Глава 6. Продольная надвижка неразрезных пролетных строений со сплошной стенкой

- Е5-3-34. Сборка секций автодорожного неразрезного пролетного строения из главных балок
- Е5-3-35. Продольная надвижка неразрезного автодорожного пролетного строения гидравлическими домкратами
- Е5-3-36. Перестановка гидравлических домкратов при продольной надвижке пролетного строения
- Е5-3-37. Надвижка пролетного строения на опору

§ Е5-3-34. Сборка секций автодорожного неразрезного пролетного строения из главных балок

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена сборка секций пролетного строения длиной до 12 м из главных балок высотой 3,1 м, массой до 20 т и поперечных связей массой до 1,7 т на шпальных клетках. Балки и связи подают краном на расстояние 100 м. Поперечные связи представляют собой фермы, закрепляемые к главным балкам 24 болтами; масса секции пролетного строения - до 45 т.

Фермы связей закрепляют с одной стороны (к первой балке) болтами, а с другой стороны (до установки второй балки) - временно опирают на деревянные стойки, устанавливают на брусья.

Расстроповку балок, связей и установку болтов производят с приставных лестниц.

Нормы времени и расценки на 1 секцию

Состав работы	Состав звена	Монтажники конструкций	Машинист крана
1. Строповка и подача балки	Монтажники конструкций	12	3 (3)
2. Установка балки с выверкой	6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 2	<u>10-65</u>	<u>3-18</u>
3. Крепление балки деревянными подкосами			
4. Расстроповка балки	Машинист		
5. Устройство временных опор для поперечных	6 разр. - 1		

связей			
6. Строповка и подача связей			
7. Установка связей с креплением болтами и расстроповкой			
8. Строповка, подача и установка с выверкой второй балки			
9. Крепление балки болтами			
10. Снятие подкосов			
		а	б

§ Е5-3-35. Продольная надвижка неразрезного автодорожного пролетного строения гидравлическими домкратами

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена продольная надвижка пролетного строения двумя гидравлическими домкратами грузоподъемностью 500 т. Одновременно надвигают две главные балки пролетного строения, объединенные связями.

После каждого рабочего хода поршней между домкратами и пролетным строением устанавливают краном инвентарные вставки.

Состав работы

1. Надвижка пролетного строения.
2. Перезарядка домкратов.
3. Строповка, установка и расстроповка вставок.
4. Смазка рельсов накаточных путей солидолом.
5. Контроль надвижки пролетного строения на опорах и обслуживание скользящих устройств (перестановка пластиинок фторопласта, дубовых досок, листов фанеры).
6. Регулировка ограничителей бокового перемещения пролетного строения.

Нормы времени и расценки на 1 м надвижки

Наименование работы	Состав звена	Марка насоса		
		НСП-450	НШ-46	
Надвижка пролетного строения в первом пролете	Монтажники конструкций 6 разр. - 1 5 " - 2 4 " - 3 Слесарь-ремонтник 6 разр. - 1	5,2 4-69	1,8 1-62	1
Добавлять на 1 м надвижки пролетного строения в следующих пролетах	Монтажники конструкций 5 разр. - 1 4 " - 1	1,5 1-28	0,5 0-42,5	2
		а	б	н

§ Е5-3-36. Перестановка гидравлических домкратов при продольной надвижке пролетного строения

Указание по применению норм

Нормами предусмотрена перестановка гидравлических домкратов грузоподъемностью 500 т краном с перемещением на расстояние до 14 м.

Нормы времени и расценки на 1 перестановку

Состав работы	Состав звена	Рабочие	Машинист крана
1. Отсоединение домкратов от насосов	Монтажники конструкций	4, 9	0, 7 (0, 7)
2. Снятие креплений домкратных упоров	6 разр. - 1 5 " - 2	4-42	0-74, 2
3. Строповка домкратов и упоров	4 " - 3		
4. Очистка площадок для установки домкратов	Слесарь-ремонтник		
5. Установка домкратов и упоров с креплением болтами	6 разр. - 1		
6. Расстроповка упоров и домкратов	Машинист крана		
7. Присоединение насосов к домкратам	6 разр. - 1		
		а	б

§ Е5-3-37. Надвижка пролетного строения на опору

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена надвижка пролетного строения на промежуточную опору и опирание на скользящие устройства. Объединенные главные балки оборудованы двумя аванбеками длиной 1,5 м, по одному на каждую балку с приспособлениями для выправки прогиба балок.

Выправку прогиба консоли пролетного строения производят двумя гидравлическими домкратами грузоподъемностью 200 т, установленными на опоре. Консоль поднимают на 15-20 мм выше скользящих устройств и фиксируют перестановкой болтов-шарниров, в штангах аванбеков. Задние штанги ручными домкратами поднимают выше нижнего пояса пролетного строения на 30-50 мм и закрепляют болтами-шарнирами. Консоль пролетного строения опирают на передние штанги аванбеков. На полированные листы укладывают пластины фторопласта и листы фанеры и гидравлическими домкратами опирают консоль пролетного строения на скользящие устройства.

Нормы времени и расценки на 1 надвижку

Состав работы	Состав звена	Н. вр. Расц.
1. Поддомкрачивание консоли пролетного строения на опоре	Монтажники конструкций 6 разр. - 1	

2. Установка переставных креплений штанг	5 " - 2 4 " - 5	35
3. Подъем задних штанг	Слесарь ремонтник	30-68
4. Надвижка пролетного строения с опирианием на передние штанги	6 разр. - 1	
5. Опирание консоли на скользящие устройства		

Глава 7. Монтаж ортотропной плиты пролетного строения

Е5-3-38. Сборка и складирование ортотропных плит

Е5-3-39. Установка ортотропных плит

Е5-3-40. Установка накладок в стыках поперечных балок ортотропной плиты

Е5-3-41. Установка высокопрочных болтов в стыках ортотропной плиты

§ Е5-3-38. Сборка и складирование ортотропных плит

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена сборка ортотропной плиты из двух блоков размером 2,5x11,8 м и массой до 7 т.

Подачу и установку блоков плиты на стеллажи производят краном.

Встыки блоков плиты устанавливают 10 вертикальных и 10 горизонтальных накладок с креплением 80 болтами.

Нормами предусмотрено складирование укрупненных плит размером 5x11,8 м, массой до 14 т с перемещением мотовозом на расстояние 20 м.

Нормы времени и расценки на 1 плиту

Наименование и состав работ	Состав звена	Монтажники конструкций	Машинист крана	
Сборка ортотропных плит				
1. Строповка блоков плиты	Монтажники конструкций	4, 8	1, 2 (1, 2)	1
2. Подача и установка блоков плиты на стеллаж	5 разр.- 1 4 " - 1 3 " - 2	3-72	1-27	
3. Расстроповка блоков плиты	Машинист крана			
4. Выверка и поддомкование блоков плиты	6 разр. - 1			
5. Установка накладок				
6. Установка болтов				
7. Затягивание гаек гайковертом				
Складирование ортотропных плит				
1. Установка и крепление монтажных проушин болтами и строповка плиты	Монтажники конструкций	1, 6	0, 8 (0, 8)	2
	4 разр. - 1 3 " - 1	1-19	0-84, 8	

2. Укладка на платформу и расстроповка плиты	Машинист крана 6 разр. - 1			
3. Сопровождение при перемещении плиты				
4. Строповка плиты				
5. Укладка подкладок				
6. Укладка плиты на подкладки				
7. Расстроповка плиты				
		а	б	н

§ E5-3-39. Установка ортотропных плит

Указание по применению норм

Нормами предусмотрена установка краном ортотропных плит размером 5x11,8 м, массой до 14 т в пролет с перемещением на расстояние до 50 м.

Выверку плит производят деревянными клиньями и ручными домкратами.

Нормы времени и расценки на 1 плиту

Состав работы	Состав звена	Монтажники конструкций	Машинист крана
1. Установка и крепление монтажных проушин болтами и строповка плиты	Монтажники конструкций 6 разр. - 1	3,52	0,88 (0,88)
2. Подача плиты	5 " - 1	3-04	0-93,3
3. Установка плиты	4 " - 1		
4. Выверка, расстроповка плиты и снятие монтажных проушин	3 " - 1 Машинист крана 6 разр. - 1		

§ E5-3-40. Установка накладок в стыках поперечных балок ортотропной плиты

Указания по применению нормы

Нормой предусмотрена установка накладок с карборундовым покрытием в стыках поперечных балок ортотропной плиты. На стык устанавливают 5 накладок (две на вертикальную стенку и три на горизонтальную полку) с креплением высокопрочными болтами.

Очистку поверхности стыков нормировать по § E5-3-12.

Норма времени и расценка м 1 стык

Состав работы	Состав звена монтажников конструкций	Н. вр. Расц.
1. Раскладка накладок	4 разр. - 1	0,5

2. Установка накладок с установкой пробок и болтов	3 "	- 1	0-37, 3
--	-----	-----	---------

§ E5-3-41. Установка высокопрочных болтов в стыках ортотропной плиты

Указания по применению нормы

Нормой предусмотрена затяжка гаек до 60-90% проектного усилия с обеспечением плотности прилегания накладок, необходимой для затяжки гаек до проектного усилия. Затяжку гаек до проектного усилия нормировать по § E5-3-23.

Норма времени и расценка на 100 болтов

Состав работы	Состав звена монтажников конструкций	Н. вр. Расц.
1. Снятие гайки и шайбы и установка болта в отверстие 2. Установка шайбы, завинчивание гайки гайковертом 3. Проверка плотности стягивания элементов щупом	3 разр. - 2	4,5 3-15

Глава 8. Автоматическая сварка

- Е5-3-42. Автоматическая сварка горизонтальных стыков главных балок нижнего пояса пролетного строения
- Е5-3-43. Установка и перестановка подмостей для сварки вертикального стыка главной балки
- Е5-3-44. Подготовка к автоматической сварке вертикальных стыков главных балок пролетного строения
- Е5-3-45. Автоматическая сварка вертикальных стыков главных балок пролетного строения
- Е5-3-46. Автоматическая сварка горизонтальных стыков верхнего пояса главных балок пролетного строения
- Е5-3-47. Автоматическая сварка порошковой проволокой вертикальных стыков главных балок пролетного строения
- Е5-3-48. Механизированная сварка ортотропных плит
- Е5-3-49. Автоматическая сварка стыка ортотропных плит

§ E5-3-42. Автоматическая сварка горизонтальных стыков главных балок нижнего пояса пролетного строения

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена автоматическая сварка сварочным трактором ТС-17М под слоем флюса АН-348А.

Перед сваркой стыка нижнего пояса балок под стык укладывают стальную полосу и медную подкладку, которые прижимают снизу домкратами. Для передвижки сварочного аппарата на стык балок

устанавливают готовую направляющую раму из уголков, которую закрепляют струбцинами к полкам пояса. После нанесения очередного слоя сварного шва шлак удаляют зубилом и шов зачищают стальной щеткой. Сварочный трактор подвозят, а приспособления и материалы подносят на расстояние до 40 м.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работы	Состав звена	Измеритель	N.	N
			н. вр. расц.	
Установка приспособлений				
Установка стальной полосы и медной подкладки с креплением деревянными брусьями и домкратами	Монтажники конструкций 4 разр. - 1 3 " - 1	1 стык	1,2 0-89,4	1
Установка сварочного трактора				
1. Установка направляющей рамы и выводных планок сварочного трактора с выверкой его положения 2. Крепление рамы струбцинами 3. Установка сварочного трактора, разматывание кабелей, прокладка и присоединение 4. Заземление сварочного трактора 5. Очистка кромок стыка	Электросварщики 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1	то же	1,1 0-88	2
Автоматическая сварка стыка				
1. Регулирование подачи и направления электродной проволоки 2. Регулирование положения мундштука 3. Сварка 4. Снятие и установка кассеты 5. Очистка промежуточных и последнего слоев шва 6. Засыпка в бункер флюса	To же	1 м	0,44 0-35,2	3
Снятие сварочного трактора и приспособлений				
1. Намотка на кассету остатка электродной проволоки 2. Отсоединение кабелей 3. Снятие заземления 4. Снятие сварочного трактора и кассеты	Электросварщики 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1	1 стык	0,91 0-72,8	4

5. Открепление и снятие направляющей рамы 6. Сматывание кабелей в бухты и переноска к следующему стыку				
Снятие и разборка креплений				
1. Снятие домкратов и медной подкладки 2. Укладка их на шпальные клетки под балки 3. Закрепление сварочного стыка нижних полок балок домкратом	Монтажники конструкций 4 разр. - 1 3 " - 1	1 стык	0,7 0-52,2	5
Срезка выводных планок				
1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним шлангов 2. Регулирование резака 3. Срезка 4. Переноска шлангов в пределах рабочей зоны 5. Отключение шлангов от баллонов и уборка	Газорезчик 3 разр.	1 планка	0,12 0-08,4	6
Зачистка мест срезки выводных планок				
1. Срубка заусенцев зубилом 2. Зачистка мест срезки	Слесарь строительный 3 разр.	1 место среза	1,3 0-91	7

§ E5-3-43. Установка и перестановка подмостей для сварки вертикального стыка главной балки

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка и перестановка подмостей, состоящих из стальной рамы, оборудованной тремя рабочими площадками: одной подъемной и двумя неподвижными.

Подмости навешивают на верхний пояс главной балки в стыке краном.

Нормы времени и расценки на 1 стык

Состав работы	Состав звена	Монтажники конструкций	Машинист крана
1. Строповка 2. Снятие креплений (при перестановке подмостей) 3. Установка или перестановка с креплением подмостей	Монтажники конструкций 3 разр. - 2 Машинист крана 6 разр. - 1	1,86 1-30	0,93 (0,93) 0-98,6

4. Расстроповка		a	b
-----------------	--	---	---

§ Е5-3-44. Подготовка к автоматической сварке вертикальных стыков главных балок пролетного строения

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена подготовка вертикального стыка под автоматическую сварку автоматом А-820М с установкой вертикальной накладки на свариваемые стенки балок.

Для временного крепления накладки устанавливают планки с отверстиями на концах, в которые забивают конические клинья и приваривают ручной дуговой сваркой скобы к стенкам балок. После этого выбивают клинья и снимают планки. Параллельно стыку приваривают выводные планки.

Стыки главных балок сваривают с подмостей, которые навешивают на верхний пояс балки.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работы	Состав звена	Измеритель	N. вр.	N
			Расц.	
Установка накладок на стык				
1. Строповка и удерживание оттяжки при подъеме накладки краном 2. Временное крепление накладок 3. Расстроповка	Монтажники конструкций 4 разр. - 1 3 " - 1	1 стык	0,97 0-72,3	1
Приварка скобы ручной дуговой сваркой	Электросварщик 3 разр.	1 скоба	0,13 0-09,1	2
Приварка выводных планок				
1. Приварка выводных планок ручной дуговой сваркой 2. Зачистка сварных швов 3. Снятие клиньев и планок	То же	1 планка	0,22 0-15,4	3
Подготовка и снятие сварочного автомата				
1. Подготовка оборудования 2. Прокладка и присоединение кабелей и шлангов 3. Заземление сварочного автомата 4. Установка кассеты с электродной проволокой и	Электросварщики 5 разр.- 1 4 " - 1 3 " - 2	1 стык	5,7 4-42	4

механизма, подающего проволоку				
5. Навешивание на спариваемый стык сварочного автомата				
6. Установка сварочного автомата в рабочее положение				
7. Монтаж и настройка системы охлаждения				
8. Снятие аппаратуры				
9. Демонтаж системы охлаждения				

§ E5-3-45. Автоматическая сварка вертикальных стыков главных балок пролетного строения

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена автоматическая сварка автоматом А-820М под слоем флюса марки АН-348А с рабочей площадки подмостей.

Нормы времени и расценки на 1 м шва

Состав работы	Состав звена	N. вр.	N
		Расц.	
1. Установка и регулировка режима сварки	Электросварщики	1	1
2. Сварка стыка	5 разр. - 1	0-78	
3. Засыпка в бункер флюса	4 " - 1		
4. Очистка промежуточных и последнего слоев шва	2 " - 1		
Подъем и опускание рабочей площадки подмости с помощью ручной лебедки	Монтажники конструкций	0,15 0-11,2	2
	4 разр. - 1 3 " - 1		

§ E5-3-46. Автоматическая сварка горизонтальных стыков верхнего пояса главных балок пролетного строения

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена автоматическая сварка сварочным трактором ТС-17М под слоем флюса АН-348А.

Установку креплений в стыках верхнего пояса производят с подвесных подмостей.

Перед сваркой к стыкам верхнего пояса крепят стальные и медные подкладки, которые снаружи поддерживаются домкратами, а с внутренней стороны - стальными клиньями, забиваемыми в приваренные скобы.

Для передвижения сварочного трактора на стык балок устанавливают готовую направляющую раму из уголка, которую закрепляют струбцинами к полкам пояса балки.

После нанесения очередного слоя шва зубилом удаляют шлак, а шов зачищают стальной щеткой.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Состав звена	Измеритель	N.	N
			вр.	
Установка приспособлений				
Крепление стальных и медных подкладок к стыку балки	Монтажники конструкций 4 разр. - 1 3 " - 1	1 шов	1,4 1-04	1
Установка сварочного трактора				
1. Подъем сварочного трактора, кассеты с электродной проволокой, направляющей рамы и флюса на высоту до 4 м 2. Установка направляющей рамы сварочного трактора 3. Крепление направляющей рамы струбцинами 4. Разматывание, прокладка и присоединение кабеля, заземление сварочного трактора 5. Очистка кромок стыка	Электросварщики 5 разр. - 1 4 " - 1 2 " - 1	то же	1,4 1-09	2
Автоматическая сварка стыка				3
1. Регулировка подачи и направления электродной проволоки с помощью мундштука сварочного трактора 2. Регулирование положения мундштука 3. Сварка 4. Снятие и установка кассеты 5. Засыпка в бункер флюса 6. Очистка промежуточных и последнего слоев шва	Электросварщики 5 разр. - 1 4 " - 1 2 " - 1	1 м прохода трактора	0,43 0-33,5	
Снятие сварочного трактора				
1. Намотка на кассету остатка электродной проволоки 2. Отсоединение кабелей	То же	1 шов	0,82 0-64	4

3. Снятие заземления				
4. Снятие сварочного трактора и кассеты				
5. Снятие креплений и направляющей рамы				
6. Сматывание кабелей в бухты или переноска к следующему стыку				

Снятие приспособлений				
Снятие домкратов, медных и стальных подкладок и укладка их на подмости	Монтажники конструкций 4 разр. - 1 3 " - 1	То же	0,55 — 0-41	5

§ E5-3-47. Автоматическая сварка порошковой проволокой вертикальных стыков главных балок пролетного строения

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена автоматическая сварка вертикальных стыков по методу принудительного формирования шва автоматом А-1150У. Сварку производят порошковой проволокой марки ПП-АН12, диаметром 2,5 мм с подмостей, которые навешивают на верхний пояс балок.

Подготовку вертикального стыка к автоматической сварке нормировать по § E5-3-44.

Состав работ

При подготовке, установке и снятии сварочного автомата

- Подноска на расстояние до 100 м сварочного автомата, кассет, шлангов и кабелей.
- Установка кассеты с проволокой.
- Навешивание на стык сварочного автомата.
- Присоединение и отсоединение кабелей, шлангов.
- Снятие автомата.
- Переноска на расстояние до 20 м автомата, шлангов и кабелей.

При автоматической сварке вертикальных швов

- Установка и регулирование режима сварки.
- Сварка стыка автоматом.
- Очистка шва от шлака.

Состав звена

Электросварщики

5 разр. - 1
4 " - 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ	Измеритель	Н. вр.	N
--------------------	------------	--------	---

		Расц.	
Намотка порошковой проволоки на кассету	1 кассета	0,22 <hr/> 0-18,7	1
Подготовка, установка и снятие сварочного автомата	1 шов	1,6 <hr/> 1-36	2
Автоматическая сварка вертикальных швов	1 м шва	0,64 <hr/> 0-54,4	3

§ E5-3-48. Механизированная сварка ортотропных плит

Указания по применению норм

Нормой предусмотрена механизированная сварка стального настила ортотропной плиты с продольными балками шланговым полуавтоматом ПШ-54 под слоем флюса АН-348А за три прохода с высотой катета швов 12-24 мм с использованием электродной проволоки диаметром 2 мм.

Перед наложением первого слоя наплавляемого металла производят предварительный прогрев свариваемых кромок и участков настила шириной 40-50 мм.

Прогрев стали ведут кислородно-ацетиленовым пламенем с помощью резака УР-500.

Норма времени и расценка на сварку 1 м шва

Состав работы	Состав звена электросварщиков	Н. вр. <hr/> Расц.
1. Намотка электродной проволоки на кассету 2. Подноска кассеты с проволокой на расстояние до 200 м 3. Установка кассеты 4. Подноска флюса и засыпка его в бункер 5. Подключение и наладка полуавтомата 6. Прогревание кромок 7. Сварка 8. Очистка промежуточных и последнего слоев шва	5 разр. - 1 3 " - 1	0,98 <hr/> 0-78,9

§ E5-3-49. Автоматическая сварка стыка ортотропных плит

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена автоматическая сварка стыка, покрывающих листов ортотропной плиты при укрупнении их в блоки, сварочным трактором ТС-17М под слоем флюса АН-348А. Длина свариваемого стыка 11,8 м. Кромки стыка очищают пневматической щеткой от ржавчины и окалины.

Для передвижения сварочного трактора на стыке устанавливают и закрепляют готовую направляющую раму.

После нанесения очередного слоя металла шлак удаляют зубилом и шов зачищают стальной щеткой.

**Нормы времени и расценки на измерители,
указанные в таблице**

Наименование и состав работ	Состав звена	Измеритель	N.	N
			вр. Расц.	
Подготовка стыка к сварке				
1. Очистка кромок стыка пневматической щеткой	Монтажники конструкций	100 м стыка	5,6	1
2. Очистка кромок стыка сжатым воздухом	3 разр.		3-92	
Установка и приварка монтажных скоб ручной дуговой сваркой	Электросварщик 5 разр.	1 скоба	0,1 0-09,1	2
Установка креплений				
1. Очистка и выправка медных полосовых подкладок	Монтажники конструкций	1 стык	2,1 1-56	3
2. Установка полосовых стальных и медных подкладок под стык в скобы	4 разр. - 1 3 " - 1			
3. Крепление подкладок клиньями				
Установка и приварка выводных планок				
1. Зачистка мест установки планок	Электросварщик 3 разр.	1 планка	0,12 0-08,4	4
2. Установка и приварка планок				
Ручная дуговая сварка корня шва				
1. Прихватка свариваемых кромок	Электросварщик 5 разр.	1 м шва	0,47 0-42,8	5
2. Сварка корня шва				
3. Очистка шва от шлака				
Установка сварочного трактора				
1. Намотка электродной проволоки на кассету	Электросварщики 5 разр. - 1	1 стык	1,9 1-53	6
2. Установка кассеты	3 " - 1			
3. Подноска и засыпка флюса в бункер				
4. Разметка мест установ-				

ки и крепление направляющей рамы 5. Установка сварочного трактора 6. Подключение сварочного трактора и заземление 7. Подготовка к работе и наладка сварочного трактора				
Автоматическая сварка стыка 1. Прогревание металла 2. Регулировка подачи и направления электродной проволоки 3. Регулировка положения мундштука 4. Сварка 5. Зачистка последующих и последнего слоев шва	Электросварщики 5 разр. - 1 3 " - 1	1 м	0,21 0-16,9	7
Снятие сварочного трактора 1. Отсоединение кабелей 2. Намотка на кассету остатков проволоки 3. Снятие сварочного трактора и кассеты с передвижкой их на другое место	То же	1 стык	0,19 0-15,3	8
Разборка креплений 1. Выбивание клиньев и скоб 2. Снятие медных и стальных полосовых подкладок 3. Переноска креплений на расстояние 10 м и складирование	Монтажники конструкций 4 разр. - 1 3 " - 1	1 стык	1,2 0-89,4	9

Глава 9. Монтаж железобетонных плит балластного корыта металлического железнодорожного пролетного строения

- E E5-3-50. Установка железобетонных плит балластного корыта пролетного строения
- E E5-3-51. Омоноличивание железобетонных плит балластного корыта с главными балками пролетного строения
- E E5-3-52. Омоноличивание стыков между железобетонными плитами балластного корыта пролетного строения
- E E5-3-53. Монтаж железобетонных плит балластного корыта пролетного строения с kleевыми обжатыми стыками

§ E5-3-50. Установка железобетонных плит балластного корыта пролетного строения

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка краном железобетонных плит балластного корыта пролетного строения массой 8,5 - 11 т.

Плиты длиной 2,4 м монтируют на главные балки пролетного строения с установкой четырех стальных подкладок.

Перед установкой плит, устанавливают краном стальные упоры массой до 174 кг с креплением к поясу главных балок высокопрочными болтами.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Состав звена	Измеритель	Рабочие	Машинист крана	
Установка упоров					
1. Строповка, подъем и подача упоров 2. Установка упора с выверкой и расстроповкой 3. Установка 10 высокопрочных болтов 4. Завинчивание гаек гайковертом и затягивание динамометрическим ключом 5. Окраска головок болтов	Монтажники конструкций 4 разр. - 1 3 " - 1 Машинист крана 6 разр. - 1	1 упор	1,04 0-77,5	0,52 (0,52) 0-55,1	1
Добавлять на установку каждого дополнительных 10 болтов	Монтажники конструкций 4 разр. - 1 3 " - 1	10 болтов	0,45 0-33,5	-	2
Установка железобетонных плит балластного корыта					
1. Строповка и подача плиты 2. Установка плиты с выверкой домкратами 3. Расстроповка плиты 4. Установка и снятие домкратов	Монтажники конструкций 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 Машинист крана 6 разр. - 1	1 плита	2,52 1-95	0,63 (0,63) 0-66,8	3
Очистка окон железобетонных плит балластного корыта	Бетонщик 2 разр.	1 окно	0,3 0-19,2	-	4
			a	b	N

§ E5-3-51. Омоноличивание железобетонных плит балластного корыта с главными балками пролетного строения

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено омоноличивание железобетонных плит балластного корыта с главными балками пролетного строения заливкой цементного раствора через воронку в деревянную опалубку.

Боковую опалубку крепят струбцинами (8 струбцин на 1 комплект). Доски боковой опалубки стягивают тремя стяжными болтами.

Нормами предусмотрено омоноличивание швов шириной 50 см и высотой 4 см.

Нормы времени и расценки на 1 м шва

Наименование и состав работ	Состав звена	Н. вр.		N
		Расц.		
Установка опалубки швов				
1. Подноска элементов опалубки и крепления	Бетонщики 4 разр. - 1	0,72		1
2. Устройство настила между главными балками	3 " - 1	0-53,6		
3. Установка и крепление боковой опалубки				
4. Установка торцовой опалубки с креплением распоркой				
5. Установка стяжных болтов				
Заполнение швов раствором				
1. Прием раствора из автомобиля-самосвала на поддон	Монтажники конструкций 4 разр. - 1	0,37		2
2. Перемешивание и заливка раствора в опалубку	3 " - 1	0-27,6		
Снятие опалубки швов				
1. Снятие креплений	Бетонщики 4 разр. - 1	0,29		3
2. Срезка выступающих из бетона болтов	3 " - 1	0-21,6		
3. Отделение опалубки от поверхности бетона				

§ Е5-3-52. Омоноличивание стыков между железобетонными плитами балластного корыта пролетного строения

Указания по применению норм

Нормами предусмотрены армирование, установка металлической опалубки, бетонирование стыка и снятие опалубки между железобетонными плитами балластного корыта при длине стыка 4,5 м и ширине стыка до 14 см.

Армирование стыка предусмотрено четырьмя арматурными стержнями длиной 4,5 м, расположенными в два ряда. Верхний ряд - два стержня диаметром 8 мм, нижний - два стержня диаметром 16 мм.

Комплект опалубки стыка плит состоит из инвентарных металлических щитов, изогнутых по контуру плит, закрепляемых стяжными болтами.

Установленные под стыком плит щиты опалубки поддерживают тремя стойками, опирающимися на деревянный брус, уложенный на настил.

Подачу бетонной смеси к месту укладки производят краном в бадьях вместимостью 1 м3.

При снятии опалубки выбивают стойку и отделяют от бетонной поверхности щиты.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Состав звена	Измеритель	Рабочие	Машинист крана	
Армирование стыка					
1. Подноска и установка арматурных стержней 2. Вязка пересечений проволокой	Арматурщики 4 разр. - 1 3 " - 1	1 стык	1,5 — 1-12	-	1
Установка опалубки стыка					
1. Подноска поддононов 2. Установка внутреннего и двух консольных поддононов 3. Подноска и установка щитов опалубки стыков бордюров с креплением	Слесари строительные 4 разр. - 1 3 " - 1	1 комплект опалубки	3,6 — 2-68	-	2
Бетонирование стыка					
1. Прием бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью со строповкой 2. Подача бадьи с бетонной смесью 3. Укладка бетонной смеси 4. Уплотнение бетонной смеси вибратором 5. Заглаживание поверхности кельмами	Бетонщики 4 разр.- 1 3 " - 1 Машинист крана 6 разр. - 1	1 м3 бетона в деле	3,8 — 2-83	1,9 (1,9) — 2-01	3
Бетонирование "окон" плит					
1. Прием бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью со строповкой 2. Подача бадьи с бетонной смесью 3. Укладка бетонной смеси 4. Уплотнение бетонной смеси вибратором	То же	то же	2,4 — 1-79	1,2 (1,2) — 1-27	4

5. Заглаживание по- верхности кельмами					
Снятие опалубки стыка					
1. Снятие креплений, консольных и внутрен- него поддонов 2. Снятие креплений и щитов опалубки стыков бордюров 3. Складирование эле- ментов опалубки	Слесари строительные 4 разр. - 1 3 " - 1	1 комплект опалубки	0,96 0-71,5	-	5
			a	б	

§ Е5-3-53. Монтаж железобетонных плит балластного корыта пролетного строения с kleевыми обжатыми стыками

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена пескоструйная очистка торцевых и опорных поверхностей железобетонных плит, поверхностей поясов главных балок в местах опирания плит и поверхностей стальных упоров.

Площадь торца плиты 0,6 м², длина плиты 2,6 м. Установку железобетонных плит массой до 12 т на шпальные клетки и главные балки, и подачу песка для заправки пескоструйного аппарата производят краном.

Обжатие плит предусмотрено двумя реечными домкратами грузоподъемностью 100 т.

Консольные части плиты закрепляют высокопрочными болтами к поясу главных балок пролетного строения.

Приготовление эпоксидного клея нормировать по сборнику Е4 "Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций", вып.3. "Мосты и трубы".

Состав работ

При подготовке конструкций к монтажу плит балластного корыта

1. Строповка и установка плиты на шпальные клетки.
2. Расстроповка плиты.
3. Строповка, подача и расстроповка бадьи с песком.
4. Заправка пескоструйного аппарата.
5. Пескоструйная очистка стыкуемых поверхностей плиты, поясов главных балок и упоров.

При монтаже плит балластного корыта

1. Строповка, перестановка и расстроповка упора домкратной установки.
2. Крепление упора домкратной установки болтами.
3. Строповка и подача плиты.
4. Установка плиты на главные балки, выверка и расстроповка.
5. Установка высокопрочных болтов.
6. Перестановка люлек.
7. Обжатие плит с установкой домкратов.
8. Завинчивание гаек гайковертом и затягивание динамометрическим ключом.
9. Окраска головок болтов.
10. Промазывание швов краской.
11. Снятие усилия домкратов.

12. Снятие болтов упора домкратной установки.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ	Состав звена	Измеритель	Рабочие	Машинист крана	
Подготовка конструкций к монтажу плит балластного корыта	Пескоструйщики 4 разр. - 1 3 " - 1 Машинист крана 6 разр. - 1	1 плита	3,6 — 2-68	1,8 (1,8) — 1-91	1
Нанесение клея на торцы плит вручную	Монтажники конструкций 4 разр. - 1 3 " - 1	1 м ² поверхности	0,43 — 0-32	-	2
Монтаж плит балластного корыта	Монтажники конструкций 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 3 Машинист крана 6 разр. - 1	1 плита	8,4 — 6-43	1,4 (1,4) — 1-48	3
			a	б	N

Раздел III. Устройство и обустройство мостового полотна

Глава 10. Монтаж безбалластного мостового полотна на плитах металлического железнодорожного пролетного строения

- Е5-3-54. Сборка звеньев безбалластного мостового полотна на железобетонных плитах
- Е5-3-55. Установка звеньев безбалластного мостового полотна на железобетонных плитах на пролетное строение
- Е5-3-56. Выправка безбалластного мостового полотна на железобетонных плитах на пролетном строении
- Е5-3-57. Омоноличивание железобетонных плит безбалластного мостового полотна с продольными балками
- Е5-3-58. Устройство гидроизоляции швов железобетонных плит безбалластного мостового полотна

§ Е5-3-54. Сборка звеньев безбалластного мостового полотна на железобетонных плитах

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена сборка звеньев мостового полотна из безбалластных железобетонных плит длиной 3,2 м и массой до 2,7 т.

Укладку плит с перемещением на расстояние до 40 м и установку рельсов производят краном.

Состав работы

1. Строповка и подъем плиты.
2. Перемещение плиты на сборочную площадку.
3. Укладка плиты на стеллаж с расстроповкой.
4. Разметка осей плиты.
5. Выравнивание плит по оси звена.
6. Очистка отверстий болтов сжатым воздухом.
7. Разогревание смазки ПВК и заливка отверстий.
8. Раскладка и установка элементов креплений.
9. Строповка рельсов.
10. Подача и установка рельсов на плиты.
11. Расстроповка рельсов.
12. Установка креплений.

Нормы времени и расценки на 1 плиту

Состав звена	Монтеры пути	Машинист крана
Монтеры пути 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 3	1,2 ————— 0-91,8	0,2 (0,2) ————— 0-21,2
Машинист крана 6 разр. - 1		
	a	б

§ Е5-3-55. Установка звеньев безбалластного мостового полотна на железобетонных плитах на пролетное строение

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка звеньев мостового полотна на продольные балки краном. Кран передвигают автомобилем, оборудованным для перемещения по железнодорожной линии.

Нормы времени и расценки на 1 звено мостового полотна

Состав работы	Состав звена	Монтажники конструкций	Машинист крана
1. Установка арматурных сеток и деревянных прокладок на продольные балки.	Монтажники конструкций 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 3	9,6 ————— 7-34	1,6 (1,6) ————— 1-70
2. Строповка траверсой и подача звена.	Машинист крана 6 разр. - 1		
3. Установка звена с выверкой и укладка металлических пластин.			
4. Расстроповка звена.			
5. Крепление плит звена высокопрочными болтами			

		а	б
--	--	---	---

§ Е5-3-56. Выправка безбалластного мостового полотна на железобетонных плитах на пролетном строении

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена выправка мостового полотна в плане домкратами, установленными в стыках плит в упоры. При выправке мостового полотна в профиле гайки ослабляют на четырех плитах (по две плиты в каждую сторону).

Домкраты устанавливают, упирая пятой в плиту, а упором в тротуарную консоль. Положение пути измеряют прибором ЦУП-2Д.

Состав работ

При выправке мостового полотна в плане

1. Ослабление гаек гайковертом.
2. Установка упоров домкратов.
3. Переноска и установка домкратов.
4. Сдвигание плиты домкратами.
5. Снятие домкратов и упоров.
6. Затягивание гаек гайковертом.

При выправке мостового полотна в профиле

1. Ослабление гаек гайковертом.
2. Установка домкратов.
3. Подбор прокладок.
4. Подъем плиты домкратами до 25 мм.
5. Замена прокладок.
6. Опускание плиты и снятие домкратов.
7. Проверка положения пути и плит.
8. Затягивание гаек гайковертом.

Наименование работ	Состав звена монтеров пути	Н. вр. Расц.	N
Выправка мостового полотна в плане	5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 4	0,63 — 0-47,3	1
Выправка мостового полотна в профиле	То же	1,9 — 1-43	2

§ Е5-3-57. Омоноличивание железобетонных плит безбалластного мостового полотна с продольными балками

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено омоноличивание верхнего пояса продольных балок и железобетонных плит мостового полотна через отверстия в плитах цементо-песчаным раствором. Толщина слоя раствора - от 2 до 5 см.

Нормы времени и расценки на 1 м мостового полотна

Состав работы	Состав звена	Монтажники конструкций	Машинист крана
1. Строповка, подача и расстроповка бадьи с раствором	Монтажники конструкций 4 разр. - 2	1,2	0,1 (0,1)
2. Подноска раствора	3 " - 4	0-82,2	0-10,6
3. Снятие высокопрочных болтов и установка деревянных пробок	2 " - 6		
4. Укладка и уплотнение раствора	Машинист крана 6 разр. - 1		
5. Снятие пробок и установка болтов с затягиванием гаек динамометрическим ключом			
6. Очистка плит от раствора			
		a	б

§ Е5-3-58. Устройство гидроизоляции швов железобетонных плит безбалластного мостового полотна

Указания по применению норм

Нормой предусмотрена гидроизоляция швов железобетонных плит длиной 3,2 м.

Прокладки из пористой резины нарезают длиной, соответствующей расстояниям между смежными болтами, и укладывают в шов, оставляя не менее 5 см высоты шва для зачистки герметика.

Тиоколовый герметик приготавливают из герметизирующей мастики и отверждающей пасты. Смесь перемешивают пневматической сверлильной машиной с наконечником.

Норма времени и расценки на 1 м шва

Состав работы	Состав звена монтажников конструкций	Н. вр. Расц.
1. Очистка швов пескоструйным аппаратом с заправкой песком	4 разр. - 1 3 " - 2	0,75
2. Продувка швов сжатым воздухом	2 " - 3	0-51,4
3. Промывка швов ацетоном		
4. Нарезка и укладка резиновых прокладок в швы		
5. Заготовка компонентов гер-		

метика		
6. Приготовление герметика		
7. Заливка швов герметиком и разделка швов		

Глава 11. Устройство мостового полотна на деревянных поперечинах

- Е5-3-59. Монтаж тротуарных консолей
- Е5-3-60. Укладка железобетонных тротуарных плит и плит убежищ
- Е5-3-61. Установка коммуникационных коробов
- Е5-3-62. Устройство мостового полотна
- Е5-3-63. Установка перил, лестниц и направляющих уголков смотровых устройств

§ Е5-3-59. Монтаж тротуарных консолей

Указания по применению норм

Нормами предусмотрен монтаж краном консолей массой 210 кг. Консоли на проезжую часть подают на платформе мотовозом. К продольным балкам консоль крепят двумя пробками и восемью высокопрочными болтами.

Нормы времени и расценки на 1 консоль

Состав работы	Состав звена	Монтажники конструкций	Машинист крана
1. Строповка, снятие консолей с платформы и рассстроповка	Монтажники конструкций 4 разр. - 1	1,38	0,69 (0,69)
2. Строповка и перемещение консоли	3 " - 1	1-03	0-73,1
3. Установка консоли с выверкой	Машинист крана 6 разр. - 1		
4. Установка пробок и болтов			
5. Расстроповка консоли			
6. Завинчивание гаек гайковертом и затяжка динамометрическим ключом			
		а	б

§ Е5-3-60. Укладка железобетонных тротуарных плит и плит убежищ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена укладка железобетонных тротуарных плит и плит убежищ на консоли краном и крепление четырьмя высокопрочными болтами. Плиты массой 1 т подают на проезжую часть на платформах мотовозом.

Нормы времени и расценки на 1 плиту

Состав работы	Состав звена	Монтажники конструкций	Машинист крана
1. Очистка мест укладки плит сжатым воздухом 2. Строповка плит и снятие с платформы 3. Укладка плит с выверкой 4. Установка болтов 5. Расстроповка плит 6. Завинчивание гаек гайковертом и затяжка динамометрическим ключом	Монтажники конструкций 4 разр. - 1 3 " - 1 Машинист крана 6 разр. - 1	1,06 0-79	0,53 (0,53) 0-56,2
		a	б

§ E5-3-61. Установка коммуникационных коробов

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка краном коробов массой 230 кг из двух уголков длиной 8,2 м, соединенных приваренными к ним через 10 см арматурными стержнями. Короб в проектном положении фиксируют двумя пробками, к консолям крепят 12 болтами.

Нормы времени и расценки на 1 короб

Состав работы	Состав звена	Монтажники конструкций	Машинист крана
1. Строповка и перемещение коробов на пролетное строение 2. Подноска болтов 3. Установка короба с выверкой 4. Установка болтов 5. Расстроповка коробов	Монтажники конструкций 3 разр. - 2 Машинист крана 6 разр. - 1	1,28 0-89,6	0,64 (0,64) 0-67,8
		a	б

§ E5-3-62. Устройство мостового полотна

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено устройство мостового полотна широкой колеи на деревянных поперечинах (мостовых брусьях) без укладки рельсов.

На мостовые брусья укладывают противоугонные приспособления из уголков 160x100x14 мм.

Тротуары устраивают на консолях, на которые укладывают бруски, закрепляемые двумя болтами. Перед установкой бруски предварительно размечают. По брускам укладывают настил из четырех досок.

Состав работ

При укладке мостовых брусьев и противоугонного приспособления

1. Укладка мостовых брусьев на продольные балки.
2. Разметка и устройство врубок сопряжения мостовых брусьев с поясами продольных балок.
3. Устройство гнезд для головок болтов и лапчатых болтов.
4. Укладка мостовых брусьев по шаблону с антисептированием врубок, гнезд и окончательная пригонка по месту.
5. Разметка и сверление отверстий в противоугонных уголках.
6. Обмазка болтов битумом.
7. Укладка уголков на мостовые брусья с креплением стыков болтами.
8. Сверление отверстий в мостовых брусьях.
9. Установка лапчатых болтов крепления мостовых брусьев к продольным балкам.

При устройстве дощатого тротуара с двух сторон пролетного строения

1. Очистка и окраска полок уголков.
2. Подгонка, установка и крепление брусков болтами.
3. Укладка досок с креплением гвоздями.

При устройстве дощатого настила внутри колеи

1. Острожка досок с одной стороны.
2. Острожка кромок досок.
3. Укладка досок с креплением к мостовым брусьям гвоздями.

Состав звена

Плотники

5 разр.	-	1
4 "	-	1
3 "	-	1

Нормы времени и расценки на 1 м мостового полотна широкой колеи

Наименование работ	Н. вр.	Расц.	N
Укладка мостовых брусьев и противоугонного приспособления	5,7	4-56	1
Устройство дощатого тротуара с двух сторон пролетного строения	0,8	0-64	2
Устройство дощатого настила внутри колеи из двух досок	0,27	0-21,6	3
Добавлять при устройстве дощатого настила внутри колеи из трех досок	0,14	0-11,2	4

§ E5-3-63. Установка перил, лестниц и направляющих уголков смотровых устройств

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка перил по деревянным мостовым брусьям, направляющих уголков для подвески смотровых люлек и лестниц из секций длиной до 3 м. Элементы перил и лестниц размещены на пролетном строении или подмостях. Сварка перил нормами не предусмотрена.

Состав работ

При установке перил

1. Сверление отверстий в мостовых брусьях.
2. Установка стоек из уголков с креплением болтами.
3. Установка поручней перил с временным креплением поручней для сварки.
4. Установка горизонтальных стержней заполнения с соединением стыков стержней.

При установке направляющих уголков для подвески смотровых люлек

1. Предварительная установка уголков с разметкой.
2. Сверление отверстий в уголках.
3. Установка уголков с креплением болтами.

При установке лестниц по опорному раскосу

1. Предварительная установка секций.
2. Разметка и сверление отверстий для болтов.
3. Установка секций с выверкой и креплением болтами.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ	Состав звена монтажников конструкций	Измеритель	Н. вр. Расц.	N
Установка перил на проезжей части	5 разр. - 1 4 " - 1	1 м перил	0,62 0-52,7	1
Установка перил по верхнему поясу	То же	то же	0,31 0-26,4	2
Установка направляющих уголков для подвески смотровых люлек	5 разр. - 1 4 " - 1	1 м уголка	0,33 0-28,1	3
Установка лестниц по опорному раскосу	5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 3	1 м лестницы	0,67 0-50,9	4

Глава 12. Устройство мостового полотна на стальных поперечинах

Е Е5-3-64. Установка стальных поперечин

Е Е5-3-65. Установка секций противоугонных уголков и контрголоков

Е Е5-3-66. Установка перильного ограждения на пролетном строении

Е Е5-3-67. Установка секций металлического настила внутри колеи

§ Е5-3-64. Установка стальных поперечин Указания по применению нормы

Поперечины массой 138 и 272 кг на проезжую часть подают на платформе мотовозом, к месту установки перекантовывают вручную на расстояние до 4 м.

Состав работы

1. Пескоструйная очистка продольных балок с заправкой аппарата песком.
2. Очистка продольных балок сжатым воздухом.
3. Подноска и укладка подкладок.
4. Подноска и установка поперечин.
5. Подноска болтов.
6. Установка высокопрочных болтов.
7. Завинчивание гаек гайковертом и затяжка динамометрическим ключом.

Норма времени и расценки на 1 поперечину

Состав звена монтажников конструкций	Н. вр.	Расц.
4 разр.-1	1,4	1-04
3 " - 1		

§ Е5-3-65. Установка секций противоугонных уголков и контрголоков

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка секций противоугонных уголков и контрголоков (из двух уголков) длиной 10,2 м, массой 1,2 т. Секции подают на пролетное строение и устанавливают на стальные поперечины краном.

Секцию закрепляют к поперечинам 88 высокопрочными болтами. Между собой секции соединяют накладками на высокопрочных болтах.

Нормы времени и расценки на 1 секцию

Состав работы	Состав звена	Монтажники конструкций	Машинист крана
1. Строповка секции	Монтажники конструкций		5,7
2. Подъем и перемещение секции	4 разр. - 1	11,4	(5,7)
3. Установка секции с выверкой	3 " - 1	8-49	6-04
4. Расстроповка секции	Машинист крана		
5. Установка пробок и накладок	6 разр. - 1		
6. Установка болтов			
7. Завинчивание гаек			

гайковертом и затяжка динамометрическим ключом			
		а	б

§ Е5-3-66. Установка перильного ограждения на пролетном строении

Указания по применению норм

Нормой предусмотрена установка перильного ограждения. Стойки, поручни, перильное заполнение размещены на пролетном строении. Стойки изготовлены из уголка 80x80x8 мм, длиной 1,27 м, поручни изготавливают из уголка 70x70x7 мм, длиной 7,5 м, перильное заполнение - из круглой стали диаметром 20 мм, длиной 7,5 м.

Стойки к тротуарным плитам и к консолям крепят двумя болтами. Поручни между собой и к стойкам крепят сваркой. Перильное заполнение пропускают через отверстия в стойках и соединяют между собой сваркой. Сварочные работы нормами не учтены.

Норма времени и расценка на 1 м перильного ограждения

Состав работы	Состав звена монтажников конструкций	Н. вр. Расц.
1. Подноска стоек, поручней, перильного заполнения и болтов 2. Установка стоек 3. Установка болтов с завинчиванием гаек гайковертом 4. Установка поручней 5. Установка перильного заполнения 6. Разметка, подгонка и нарезка уголков поручней	4 разр. - 1 3 " - 1	0,26 0-19,4

§ Е5-3-67. Установка секций металлического настила внутри колеи

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка краном секций металлического настила на поперечины внутри колеи.

Секции настила состоят из двух уголков, на которых закреплен лист рифленой стали с ребрами жесткости между уголками. Длина секций настила 4,1 м, ширина - 0,6 м, масса - 136 кг. Расстроповку секции производят после установки болтов.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Состав звена	Измеритель	Монтажники конструкций	Машинист крана

Установка секции металлического настила					
1. Строповка и перемещение секции настила 2. Установка секции с выверкой 3. Расстроповка секции	Монтажники конструкций 4 разр. - 1 3 " - 1 Машинист крана 6 разр. - 1	1 секция	0,42 0-31,3	0,21 (0,21) 0-22,3	1
Установка болтов с завинчиванием гаек гайковертом	Монтажник конструкций 3 разр.	100 болтов	4,3 3-01	-	2
			a	б	N

Раздел IV. Устройство проездной части

E 5-3-68. Омоноличивание стыков железобетонных плит проездной части сталежелезобетонного автодорожного пролетного строения

E 5-3-69. Устройство стального колесоотбойного ограждения

E 5-3-70. Приготовление эпослана без отвердителя

E 5-3-71. Устройство гидроизоляционного и защитно-сцепляющего покрытий ортотропной плиты

§ E5-3-68. Омоноличивание стыков железобетонных плит проездной части сталежелезобетонного автодорожного пролетного строения

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено омоноличивание поперечных стыков шириной до 16 см и высотой до 25 см железобетонными плитами проездной части пролетного строения.

В стык длиной до 7 м с петлевыми выпусками арматуры устанавливают двенадцать продольных стержней длиной 6,7 м (три нижних и три верхних стержня диаметром 16 мм и шесть средних стержней диаметром 10 мм в два ряда).

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Состав звена	Измеритель	Рабочие	Машинист крана	
Армирование стыка 1. Подноска арматуры 2. Укладка стержней в стык 3. Загибание крайних петель	Арматурщики 4 разр. - 1 3 " - 2 2 " - 1	1 стык	3,2 2-26	-	1
Крепление стержней в стыке					

1. Прихватка стержней к петлевым выпускам.	Электросварщик 3 разр.	1	<u>2,7</u> 1-89	-	2
2. Переноска шлангов					
Бетонирование стыков и отверстий для упоров					
1. Промывка стыка	Бетонщики	1 м3 бетона	<u>2,97</u>	<u>0,33</u>	3
2. Выгрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью	5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 3 2 " - 3	в деле	<u>2-15</u>	<u>0-35</u>	
3. Строповка и перемещение бадьи	Машинист				
4. Прием и укладка бетонной смеси	крана				
5. Перемещение и расстроповка порожней бадьи	6 разр.-1				
6. Уплотнение бетонной смеси вибратором					
7. Заглаживание поверхности бетона					
			a	б	N

§ E5-3-69. Устройство стального колесоотбойного ограждения

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено устройство стального колесоотбойного ограждения на проезжей части пролетного строения, вдоль тротуаров и на разделительной полосе. Ограждение состоит из двутавровых стоек высотой 50 см и массой 12 кг, устанавливаемых вдоль тротуаров через 1,5 м и панелей ограждения из профилированного листа длиной 4,6 м и массой 78 кг. Пакеты панелей ограждения подают на проезжую часть краном, стойки подносят или подают на тележках.

Состав работ

При устройстве колесоотбойного ограждения

- Строповка пакетов панелей.
- Подача и раскладка панелей и стоек на проезжей части.
- Очистка закладных деталей.
- Натягивание шнура.
- Установка стоек.
- Установка панелей ограждения с креплением между собой и к стойкам болтами.

При приварке стойки к закладным деталям

- Включение, выключение сварочного аппарата и установка режима сварки.
- Очистка кромок перед сваркой.
- Сварка.
- Зачистка швов от шлака.
- Переноска кабеля.

Нормы времени и расценки на 1 м ограждения

Наименование работ	Состав звена	Место устройства ограждения		
		тротуар	разделительная полоса	
Устройство колесоотбойного ограждения	Монтажники конструкций 4 разр. - 1 3 " - 2	0,53 0-38,7	0,42 0-30,7	1
Приварка стоек к закладным деталям	Электросварщик 4 разр.-1	0,09 0-07,1	0,06 0-04,7	2
		a	б	N

§ E5-3-70. Приготовление эпослана без отвердителя

Состав работы

1. Разогревание эпоксидной смолы и тиокола.
2. Заливка сланцевого битума и этилсиликата в первый растворосмеситель с перемешиванием.
3. Заливка тиокола и эпоксидной смолы во второй растворосмеситель с перемешиванием.
4. Подноска и дозировка составляющих.
5. Включение, наблюдение за работой и выключение растворосмесителей.
6. Переливание модифицированного битума из первого растворосмесителя во второй.
7. Переливание готового эпослана в металлические бидоны.
8. Относка пустых бидонов.

Состав звена	Изолировщик на гидроизоляции	Машинист
Изолировщик на гидроизоляции 3 разр. - 1	0,83 0-58,1	0,83 0-58,1
Машинист растворосмесителя передвижного 3 разр. - 1		
	a	б

§ E5-3-71. Устройство гидроизоляционного и защитно-сцепляющего покрытий ортотропной плиты

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено устройство гидроизоляционного и защитно-сцепляющего покрытий ортотропной плиты проезжей части.

В эпослан добавляют отвердитель и перемешивают, разливают на поверхность ортотропной плиты и разравнивают скребками. При устройстве сцепляющего слоя применяют щебень фракции 10-15 мм. Эпослан и щебень подносят в ведрах.

Состав работы

1. Очистка поверхности сжатым воздухом.
2. Подача на тележке эпослана к месту нанесения.
3. Добавление в эпослан отвердителя.
4. Нанесение грунтовочного и изоляционного слоев из эпослана.
5. Устройство сцепляющего слоя из щебня.
6. Погрузка на тачку и отвозка пустых фляг.

Нормы времени и расценки на 100 м² поверхности покрытия

Наименование работ	Состав звена изолировщиков на гидроизоляции	Н. вр. Расц.	N
Устройство гидроизоляционного и защитно-сцепляющего покрытий		13,6 10-80	1
В том числе:			
очистка поверхности сжатым воздухом	3 разр. - 1	1,4 0-98	2
нанесение грунтовочного и гидроизоляционного слоев из эпослана	5 разр. - 1 3 " - 1	9,5 7-65	3
Устройство сцепляющего слоя из щебня	То же	2,7 2-17	4

Раздел V. Устройство водопропускных труб

Техническая часть

- § E5-3-72. Сборка секций или труб из гофрированных элементов
- § E5-3-73. Установка окаймляющих уголков оголовков труб
- § E5-3-74. Устройство противофильтрационных экранов
- § E5-3-75. Сборка труб из секций
- § E5-3-76. Укладка труб на основание

Техническая часть

Нормами предусмотрено устройство металлических гофрированных водопропускных труб из стандартных элементов заводского изготовления в соответствии с ВСН 178-71 "Технические указания по проектированию и постройке металлических гофрированных труб".

§ E5-3-72. Сборка секций или труб из гофрированных элементов

Указания по применению норм

Нормой предусмотрена сборка секций или труб отверстием 1,5 м из стандартных элементов. Звено трубы длиной 0,91 м собирают из трех элементов.

Норма времени и расценка на 1 м трубы

Состав работы	Состав звена монтажников конструкций	Н. вр. Расц.
1. Укладка подкладок 2. Установка элементов звеньев 3. Установка болтов звеньев с завинчиванием гаек без затяжки 4. Установка звеньев на подкладки 5. Установка элементов между звеньями с установкой болтов 6. Затяжка гаек гаечным ключом или гайковертом	4 разр. - 1 3 " - 1	4,8 _____ 3-58

§ Е5-3-73. Установка окаймляющих уголков оголовков труб

Указание по применению нормы

Нормой предусмотрена установка уголков 40x40x4 мм на оголовки труб отверстием 1,5 м с креплением 24 болтами.

Норма времени и расценка на 1 оголовок

Состав работы	Состав звена	Н. вр. Расц.
1. Установка уголка 2. Установка болтов, гаек и шайб 3. Затяжка гаек гаечным ключом или гайковертом	Монтажник конструкций 3 разр.	1,4 _____ 0-98

§ Е5-3-74. Устройство противофильтрационных экранов

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка бетонных блоков-упоров краном.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ	Состав звена	Измеритель	Рабочие	Машинист крана
Засыпка цемента и перемешивание с грунтом в котлован-	Землекоп 3 разр.	1 м3 смеси	0,99 _____ 0-69,3	- 1

не вручную					
Планировка основания вручную	То же	10 м ² основания	0,22 0-15,4	-	2
Установка блока-упора в проектное положение	Монтажник конструкций 3 разр. - 1 Машинист крана 6 разр. - 1	1 блок	0,72 0-50,4	0,72 (0,72) 0-76,3	3
			a	б	N

§ E5-3-75. Сборка труб из секций

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена сборка труб отверстием 1,5 м из секций длиной до 10 м. Секции устанавливают краном. Стык устраивают из трех элементов.

Установка секций труб

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 секцию

Состав работы	Состав звена	Монтажники конструкций	Машинист крана
1. Укладка подкладок 2. Строповка секции 3. Перемещение секции 4. Установка секции 5. Расстроповка секции	Монтажники конструкций 4 разр. - 1 3 " - 1 Машинист крана 6 разр. - 1	1,26 0-93,9	0,63 (0,63) 0-66,8
		а	б

Устройство стыков труб

Таблица 2

Норма времени и расценка на 1 стык

Состав работы	Состав звена	Н. вр. Расц.
1. Установка секций по уровню	Монтажники	6,5

2. Установка элементов	конструкций	
3. Установка болтов	4 разр. - 1	4-84
4. Затяжка гаек гаечным ключом или гайковертом	3 " - 1	

§ E5-3-76. Укладка труб на основание

Указание по применению норм

Нормами предусмотрена укладка труб отверстием 1,5 м, длиной от 20 до 40 м в проектное положение краном.

Нормы времени и расценки на 1 трубу

Состав работы	Состав звена	Монтажники конструкций	Машинист крана
1. Строповка трубы	Монтажники конструкций		0,63
2. Накатывание трубы в лоток основания	4 разр. - 2	2,52	(0,63)
3. Выверка трубы	3 " - 2	1-88	0-66,8
4. Расстроповка трубы	Машинист крана 6 разр. - 1		
		а	б